


POZNÁMKY:
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3
a) čl. 411.3.1 uzemněním pospojováním
b) čl. 411.3.2 automatickým odpojením od zdroje při poruše

ZHOTOVITEL	ČEZ solární, s.r.o.; Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec X Františkov			<div></div>	
INVESTOR	Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň				
Kreslil		Kontroloval	Schválil		
Ing. Vladimír Jelínek		Ing. Patrik Horák	Radek Petržílka		
MÍSTO STAVBY:				FVE	30 kWp
k.ú. Hradiště u Plzně [722341], p.p.č. 1172/11, Koterovská 462/162, Plzeň				MĚŘÍTKO	1:75
AKCE:				DATUM	06/2019
Stavební úpravy - FVE Koterovká				ÚČEL	DPS
				ZAK. ČÍSLO	18563
				ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
VÝKRES:				D05	
Dispozice kabelové trasy					