

LEGENDA:

- protlak pod komunikací 1 x HDPE ⌀110mm (není-li v popisu uveden jiný počet chrániček, hloubka uložení chrániček min. 120cm)
- 50x120 — osa výkopové rýhy 50x120 cm (uložení kabelu pod komunikací) – kabely v obetonovaných PE chráničkách ⌀110 (1 x rezerva) na podkladovém betonu, nad chráničkami červená výstražná fólie, na dně výkopu zemnič (dle schéma rozvodu VO)
- 35x50 — osa výkopové rýhy 35x50 cm (s uvedením počtu uložených chrániček), kabely v korugovaných chráničkách HDPE/LDPE ⌀75, každý kabel v samostatné chráničce, nad chráničkami červená výstražná fólie, na dně výkopu zemnič (dle schéma rozvodu)
- nový kónický ocelový osvětlovací stožár /mm. výšky 5m (průměr dříku v horní části 76 mm) s LED svítidlem 1 na dříku (specifikace v TZ), elektrovýzbroj (viz TZ) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY–J 3x1,5
- nový třístupňový ocelový osvětlovací stožár /mm. výšky 6m (průměr dříku 114/76 mm) s LED svítidlem 2 na dříku (specifikace v TZ), elektrovýzbroj (viz TZ) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY–J 3x1,5
- stávající sadový stožár venkovního osvětlení areálu se svítidlem – demontovat
- stávající ocelový stožár VO s jednoramenným výložníkem a svítidlem – mimo rekonstrukci
- stávající sadový ocelový stožár VO se svítidlem na dříku – mimo rekonstrukci
- stávající ocelový stožár VO s výložníkem a svítidlem určeným pro přechod pro chodce – mimo rekonstrukci
- stávající zapínací (RVO) nebo odbočný (RVOO) rozvaděč venkovního osvětlení areálu – mimo rekonstrukci
- stávající kabelový rozvod veřejného osvětlení nebo venkovního osvětlení areálu – nedotčen

Legenda stávajících inženýrských sítí:

- kabely VN ČEZ Distribuce, a.s.
- kabely NN ČEZ Distribuce, a.s.
- metalické kabely CETIN
- optické kabely CETIN
- podzemní komunikační vedení T-Mobile Czech Republic a.s.
- komunikační vedení PODA, a.s.
- kabely NN lékařské fakulty OU
- sdělovací kabely lékařské fakulty OU
- vodovod OVaK, a.s.
- zrušený vodovod OVaK, a.s.
- kanalizace OVaK, a.s.
- plynovod NTL GasNet, s.r.o.
- plynovod STL GasNet, s.r.o.
- kabely VO bez rozlišení správce
- venkovní osvětlení vybudované v rámci projektu "Sportovní areál u Cementárny – II. etapa"

technická mapa

katastrální mapa

KÚ: Zábřeh-VŽ

Mapové listy: Ostrava 9–1/43, 9–1/44, 9–2/21, 9–2/22

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny dotčené inž. sítě a pracovníci, kteří budou provádět výkopové práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí! Výkopové práce provádět ručně!

Protlaky je možno provádět až po přesném ověření hloubek uložení křížených inž. sítí!

Veškeré kóty ve výkrese jsou pouze orientační, jejich upřesnění je možno provést až po vytyčení všech inž. sítí!

Stožáry v příruboém provedení jsou označeny "p" za číslem stožáru

Číslování stožárů ve výkrese je pouze pracovní, v průběhu stavby bude upřesněno správcem.

Napěťová soustava 3PEN str. 50Hz 400/230V TN–C (svody 1NPE str. 50Hz 230V TN–C–S)
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed. 2

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projektů kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být jen jako celek upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, než jsou předmětem písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský	
Kontroloval:	Ing. Radim Ores	
Schválil:	Ing. Alena Muchová	
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: červenec 2019

PTD Muchová, s.r.o.
Olejkář 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Název stavby:
Areál Zábřeh – energie – rekonstrukce venkovního osvětlení II.etapa
Ostrava, městský obvod Vítkovice

Měřítko 1 : 500 | Formát DPS

Výkres:
Koordinační situační výkres

VO–1055/501