Prostup pod komunikací 50x120cm (pouze po odsouhlasení správcem MK)



Uložení kabelu v terénu (zeleni) ve výkopu 35x50cm



Uložení kabelu v chodníku ve výkopu 35x50cm



Pozn.:

Dodržet min. hloubku uložení kabelů VO v závislosti na místě uložení a min. hloubku uložení zemniče

*** Uzemnění v kabelové rýze bude dle požadavku správce plynovodu vedeno vždy na opačnou stranu od plynárenského zařízení**

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglinov
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: červenec 2019	Měřítko: 1 : 20 / Stupeň: DPS
Název stavby: Areál Zábřeh – energie – rekonstrukce venkovního osvětlení II.etapa Ostrava, městský obvod Vítkovice			
Výkres: Vzorové řezy uložení kabelu VO			VO–1055/505