Křížení kabelu VO s jinými kabely



Křížení kabelu VO s potrubím



Upozornění:

*Dodržet minimální vertikální vzdálenosti mezi sítěmi a min. hloubku uložení kabelů dle ČSN 73 6005

**Při křížení s VN kabely ČEZ Distribuce, a.s. chránit chráničku s kabelem VO betonovým žlabem do vzdálenosti 1 m na obě strany od VN kabelu

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglinov
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: červenec 2019	Měřítko: 1 : 20 / Stupeň: DPS

Název stavby:
Areál Zábřeh – energie – rekonstrukce venkovního osvětlení II.etapa
Ostrava, městský obvod Vítkovice

Výkres:
Vzorové řezy křížení kabelu VO

VO–1055/506