LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1PP

Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
0.01	CHODBA	2,65	BETONOVÁ	MALBA	MALBA	-
0.02	CHODBA	3,96	BETONOVÁ	MALBA	MALBA	-
0.03	SKLAD	1,16	BETONOVÁ	MALBA	MALBA	-
0.04	SCHODIŠTĚ	2,83	ŽB. SCHODIŠTĚ	MALBA	-	-
0.05	SKLAD	7,65	BETONOVÁ	MALBA	MALBA	-
0.06	SKLAD	7,86	BETONOVÁ	MALBA	MALBA	-
0.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,71	BETONOVÁ	MALBA	MALBA	-
0.08	SKLAD UHLÍ	2,35	BETONOVÁ	MALBA	MALBA	-
0.09	CHODBA	3,09	BETONOVÁ	MALBA	MALBA	-
0.10	CHODBA	3,96	BETONOVÁ	MALBA	MALBA	-
0.11	SKLAD	1,16	BETONOVÁ	MALBA	MALBA	-
0.12	SCHODIŠTĚ	2,83	ŽB. SCHODIŠTĚ	MALBA	-	-
0.13	DÍLNA	7,66	BETONOVÁ	MALBA	MALBA	-
0.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,68	BETONOVÁ	MALBA	MALBA	-
0.15	SKLAD UHLÍ	2,48	BETONOVÁ	MALBA	MALBA	-
CELKOVÁ PLOCHA		0.00				

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A TECH. VYBAVENÍ

1 KOTEL NA TUHÁ PALVA
2 ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV
3 PRAČKA
4 ELEKTRICKÝ SPORÁK
5 DIGESTOŘ
6 ELEKTRICKÁ TROUBA VESTAVNÁ
7 MIKROVLNNÁ TROUBA VESTAVNÁ
8 KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU VOLNĚ STOJÍCÍ
9 MYČKA VESTAVNÁ
10 TOPNÝ ŽEBŘÍK
11 AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
12 EXPANZOMAT



POZNÁMKA ::
- ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZT BUDOU V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ODVODNĚNY PŘEZ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU, NAPOJENO NA ODBOČKU ZE STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ČISTÍCÍ KUSY, PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTILY A KONDENZAČNÍ SIFONY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY MOŽNÁ JEJICH PŘÍPADNÁ REVIZE
- SPÁDY POTRUBÍ UVEDENÉ U LEŽATÝCH ROZVODŮ URČUJÍ MINIMÁLNÍ SPÁD, SKUTEČNÝ SPÁD POTRUBÍ MŮŽE BÝT VYŠŠÍ
- SPÁD SVODNÉHO DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 1%
- SPÁD SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 2%P- SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE MIN. 3%
- MONTÁŽ KANALIZACE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU TĚSNĚNY DLE ČSN 730810 A PODLE POŽADAVKŮ SPECIALISTY POŽÁRNÍKA. ETÁŽE ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY POKUD MOŽNO POD ÚHLEM MAX. 45°, ABY NEMUSELO DOCHÁZET KE ZVĚTŠENÍ DIMENZÍ POTRUBÍ.
- PŘECHODY SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO LEŽATÉHO SVODU BUDE PROVEDENO DVĚMI KOLENY 45°. NAD ZALOMENÍM BUDE OSAZENA REDUKCE. ČISTÍCÍ KUSY BUDOU OSAZOVÁNY V TECHNICKÝCH PROSTORÁCH A ZA LOMEM NA VODOROVNÉ ČÁSTI

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:PŘEDMĚTY:PŘEDMĚTY:PŘEDMĚTY:PŘEDMĚTY:PŘEDMĚTY:PŘEDMĚTY:PŘEDMĚTY:
- VÝŠKY VÝVODŮ KANALIZACE (OSA): U=530MM; U=580MM; WC=225MM
- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ DODANÝM, TYPŮM TĚCHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

D DŘEZ
U UMYVADLO
WC KLOZET
V VÝLEVKA
S SPRCHA
M MYČKA NÁDOBÍ
P PRAČKA

DN 110 POTRUBÍ VEDENÉ DO VYŠŠÍHO PODLAŽÍ / PRŮBĚŽNĚ VEDENÍ
DN 110 SPLAŠKOVÁ STOUPAČKA
DN 110 POTRUBÍ UKONČENÉ V DANÉM PODLAŽÍ

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM
POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE

Schéma napojení zařizovacích předmětů je pouze informativní
a je závislé na skutečném typu zařizovacího předmětu a účelu použití



| | | | |