



- V MÍSTNOSTI PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ
- (DVOU) ZÁSUVKA DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÁ
- VÝVOD PRO SVÍTIDLO STROPNÍ NÁSTĚNNÉ
- VENTILÁTOR (S DOBĚHEM)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ DLE ZÁK.č.183/2006 Sb. A OBSAHUJE NALEŽITOSTI DLE VYHLÁŠKY č.499/2006 Sb.
TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP		
Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m ²)
2.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	1,76
2.02	KOMORA	1,44
2.03	POKOJ	7,24
2.04	KOUPELNA	3,00
2.05	LOŽNICE	16,68
2.06	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	1,75
2.07	KOMORA	1,49
2.08	POKOJ	7,03
2.09	LOŽNICE	16,68
CELKOVÁ PLOCHA		57,07

EL.INSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY
KABELY SE ULOŽÍ DLE TYPU STAV.KONSTRUKCÍ
V MÍSTĚ INSTALACE
– DO STĚN.PANELŮ (SDK KONSTRUKCÍ, STĚN.PŘÍČKY)
– POD OMÍTKOU (ZDĚNÉ KONSTRUKCE)
NA SPOL.PŘÍČKÁCH NEMONTOVAT PŘÍSTROJE PROTI SOBĚ!

VÝŠKA VYPÍNAČŮ cca 1,2m NAD PODLAHOU
VÝŠKA ZÁSUVEK 0,3m NAD PODLAHOU, V KOUPELNĚ 1,2m
VÝŠKA NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL 2,1m NAD PODLAHOU
V KOUPELNĚ MIN. 1,8m NAD PODLAHOU

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
V KOUPELNĚ ZVÝŠENÁ OCHR.POSPOJENÍM
DOPLŇKOVÁ PROUD.CHRÁNIČI

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN-C-S

název stavby Stavební úpravy dvojdomku u Šarlatského rybníka									
místo stavby Budějovické Předměstí, p.č. st. 2538, k.ú. Písek	investor Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek								
generální projektant MILOTA Kladno spol. s r.o. Huťská 1557 272 01 Kladno IČO: 2550961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202	zpracovatel projekt ELETRO ing.HETTNER Ladislav Hřebořská 2632 272 01 Kladno IČO: 181 75 531 hettner@tiscali.cz	autorizace 							
číslo zakázky 916	číslo zakázky zpracovatele 2149/06/19								
revize	datum	hlavní architekt	-						
		odpovědný projektant	podpis						
		ING. LADISLAV HETTNER							
		hlavní inženýr projektu	podpis						
		ING. ZBYNĚK NOVÁK							
		vypracoval	podpis						
		ING. LADISLAV HETTNER							
schema	stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ/PROVEDENÍ STAVBY		kód	DSP/DPS					
		část							
		D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE							
		stavební objekt	-						
		profesní díl	05 - ELEKTROINSTALACE						
		název přílohy EL.INSTALACE - PŮDORYS 2.NP							
datum	07/2019	měřítko	1:50	formát	4A4	paré			
část	D	objekt	.	díl	.	příloha	.	revize	.