



PLATÍ PRO KAŽDOU ČÁST DOMKU

Oceloplechová rozvodnice zapuštěná
s dveřmi , upravená pro zaplombování
ochrana nulováním , krytí IP 43

Rozvodnici RE a poj.skříň SP5 zapustit do el.měr.píliře
Přívodní kabel do RD vést pod omítkou

OCHRANA PŘED DOTYKEM dle ČSN 33 2000-4-41
AUTOMAT.OĐPOJENÍM OD ZDROJE

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN-C

POZN.
V případě FV panelů na střeše!
V RE OSADIT VÝSTR.TABULKU
POZOR ZPĚTNÝ PROUD!
NUTNO VYPNOUT OBĚ STRANY!

LIST C.: LISTU:	1 1	ROZVODNICE RE		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2149/06/19
		OBJ.C.,PJ: ELEKTRO	ZAK.CÍSLO: 2149	AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DVOJDOMKU "U ŠARLATSKÉHO RYBNÍKA"
		PROVEDL: ing.HETTNER L	DATUM: 07/2019	INVESTOR: město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek
				PROJEKČNÍ ČÍSLO: D.05.05