

Oblastní inspektorát práce
pro Středočeský kraj

MILOTA Kladno, spol. s r.o.
Huťská 1557
272 01 Kladno

Váš dopis ze dne
12.9.2017

Naše č.j.:
21508/4.42/17-2

Naše sp. zn
V4-2017-339

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Vlastimil Smíšek / 950 179 469

Praha 1
11.10.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: "Novostavba budovy na p.č. 5679 - archiv, Kladno"
místo: p.č. 5679 vk.ú. Kladno, Kladno
zadavatel: Statutární město Kladno, nám.starosty Pavla 44, 272 52 Kladno, IČ: 00234516
projektant: MILOTA Kladno, spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 47550961

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 21508/4.42/17-1 ze dne 12.9.2017

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Upozornění:

1) Přestože většina chybných norem a předpisů v původně předložené projektové dokumentaci byla opravena, je v části EPS odkazováno na ČSN 33 2000-3 zrušenou v roce 2011 a ČSN 34 3100 zrušenou v roce 2005.

Vzhledem k omezeným skladovacím kapacitám předloženou projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) prosím vyzvedněte v termínu do 30 dnů od doručení vyjádření.

Vyzvednutí PD, případně jiný termín vyzvednutí PD, nutné domluvit s paní asistentkou na telefonu: 950179466.

Dále Vás upozorňujeme, že po uplynutí této lhůty budeme mít za to, že je pro předložená PD nepotřebná a tato bude po marném uplynutí lhůty 1 roku skartována.

E-mail: lamer@milota.cz

.....
Ing. Jiří Matyáš
vedoucí oddělení inspekce II

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby