

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12

Název veřejné zakázky:	<b>Fotbalový stadion Hradec Králové</b>
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení
Název zadavatele:	Statutární město Hradec Králové
Sídlo zadavatele:	Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO zadavatele:	00268810
Právní forma zadavatele:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove">https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove</a>

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Zadavatel v uveřejnění dotazu a odpovědi č. 219 písařskou chybou neuvedl příslušný kód (níže zažluceno). Tímto zadavatel napravuje tuto písařskou chybu. S ohledem na skutečnost, že je i takto doplněná odpověď uveřejněna stále ve lhůtě stanovené zákonem, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 219:**

Dotaz:

Žádáme zadavatele o upřesnění skladby P702 a případnou úpravu soupisu prací. V soupisu prací v 1.etapě požaduje litý asfalt MA 8 tl. 30 mm a v 2-4. etapě litý asfalt MA 11 tl. 30 mm. Vzhledem k tomu, že se jedná o stejnou skladbu měl by být druh litého asfaltu sjednocen.

Odpověď:

V soupisu prací A00. Architektonicko-stavební část, SO01 - TRIBUNA ZÁPAD položka „Litý asfalt MA 8“ uvedená pod kódem „578132113“ nahrazena položkou „Litý asfalt MA 11“ pod kódem „578133131“ a sjednocena tak s etapou 2-4.

V Brně dne 18. 9. 2019

**Statutární město Hradec Králové**

Zastoupeno společností

PMA tender s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel