



Kreslil	Vypracoval	Zodp. projektant	HIP	 Zitek – IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel.,fax: 377 377 855	
	Ing.Zitek	Ing.Zitek			
MÚ:	Plzeň – ÚMO 3			Formát	A4
Objednatel:	Město Plzeň, zastoupené Odborem investic MMP			Datum	05/2018
Akce:	Stavební úpravy Skrétovy a Plachého ulice			Čís. zakázky	07-18
				Účel	PDPS
Obsah:	DOKLADACE			Čís. přílohy	Čís. kopie



statutární město Plzeň
Technický úřad
Odbor rozvoje a plánování

Škroupova 5
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Město **Plzeň**

Spisová značka: **MMP/224030/18**

Číslo jednací:

Vyřizuje: Jana Votavová
e-mail: votavova@plzen.eu
telefon: 378 034 087

Zítěk – IP Projekt s.r.o.

Částkova 55
Plzeň

Plzeň 27.9. 2018

Věc: Vyjádření k realizační dokumentaci

Název akce: Plzeň, Skrétova a Plachého ulice – rekonstrukce ulic
Investor: Město Plzeň zastoupené OI MMP
Specifikace stavby: rekonstrukce ulic
Dotčené pozemky města Plzně: 10525, 10527/1, 10524, 10512, 10510, 10522, 10521, 10517/1, 10516, 10518, 10511, 10513, 10506
Katastrální území: Plzeň

I.

Statutární město Plzeň, zastoupené Odborem rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně, souhlasí se stavbou nazvanou „**Plzeň, Skrétova a Plachého ulice – rekonstrukce ulic**“ dle předložené projektové dokumentace. O toto vyjádření požádala Zítěk – IP Projekt s.r.o., v zastoupení investora.

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení těchto podmínek :

- V místě stavby je kabelový rozvod veřejného osvětlení v zemi. Polohu rozvodu si investor nebo jím pověřená organizace zakreslí na oddělení technické evidence SVSMP (Klatovská 10, č. dv. 103, tel.: 378037074). Zahájení výkopu ohlásí předem správci VO - oddělení VO SVSMP (p. Bočan, p. Lang, tel.: 378037003, 378037211, email: bocan@plzen.eu, langvi@plzen.eu). V ochranném pásmu kabelů budou prováděny výkopové práce ručně. Při poškození kabelu nebo jiného zařízení veřejného osvětlení je povinnost ihned informovat dispečink VO (tel.: 377225196), který zjedná odstranění závady na vaše náklady. Na základě smlouvy může být v tom případě viníku vyměřena pokuta. Před záhozem kabelů VO požadujeme vyzvat správce VO ke kontrole jeho uložení (kontakty viz výše). Zejména upozorňujeme na to, že zařízení VO, ačkoli je v denních hodinách obvykle bez napětí, je nutno považovat za elektrické zařízení v plném rozsahu, neboť může být v kterékoliv denní době dálkově zapnuto! Jakékoliv manipulace na stávajícím zařízení VO je proto možno provádět teprve po souhlasu správce a provozovatele - v současnosti smluvně pro město Plzeň zajišťují provoz Plzeňské městské dopravní podniky a.s., středisko veřejného osvětlení, Slovanská Alej 35, 326 00 Plzeň, kontaktní osoba p. Smolík, tel: 378037444, 727920995, email: smolik@pmdp.cz.

- V místě stavby se nachází trasy kabelových rozvodů trakčních kabelů PMDP. Zahájení výkopu ohlásí investor předem správci - oddělení KOM SVSMP (p. Říha, tel. 378037085). V ochranném pásmu kabelů budou prováděny výkopové práce ručně. Před záhozem kabelu požadujeme vyzvat správce ke kontrole jeho uložení (zajišťuje PMDP, p. Vracovský, tel. 378037581). Každý zásah do tras kabelů bude protokolárně předán (před konečným zásypem). Jakékoli manipulace s kabely PMDP je možno provádět teprve po souhlasu správce a provozovatele. Po dokončení budou kabely předány SVSMP společně s PMDP. Při realizaci akce nesmí dojít k výluce na tratích PMDP.
- Dřeviny rostoucí v blízkosti budou řádně ochráněny - dle ČSN 83 9061 (kmen a větve chránit např. bedněním, bandážováním, vyvázáním větví, při poškození začistit hladkým řezem). Výkopy v blízkosti stromů požadujeme provádět ručně.
- Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů.
- Sadové úpravy budou realizovány pouze v klimaticky vhodném termínu tj. od října do dubna dle platných norem pro sadovnictví a krajinářství ČSN 83 9011 – 83 9061 a dle platných oborových norem ČSN 46 4902 – 46 4942.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky od jeho vydání, pokud stavba nebude realizována. Toto vyjádření je platné pouze s přiloženou situací opatřenou razítkem Odboru rozvoje a plánování MMP a podpisem.

Musí být vyžádáno znovu, nebude-li do této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce a rozsahu stavby:

Statutární město Plzeň
odbor rozvoje a plánování
Magistrátu města Plzně



Mgr. Hynek Tomášek
vedoucí ORP MMP
na základě pověření

Č.j.: ZM – 110/2015 ze dne 6. 10. 2015

II.

VODÁRNA PLZEŇ a.s., zastoupená statutárním městem Plzeň, souhlasí se stavbou nazvanou „Plzeň, Skrétova a Plachého ulice – rekonstrukce ulic“ dle předložené projektové dokumentace. O toto vyjádření požádala Zítek – IP Projekt s.r.o., v zastoupení investora.

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení těchto podmínek :

- Pro napojení uličních vpustí musí být použito PVC potrubí plnostěnné konstrukce o min. kruhové tuhosti SN 12, není povoleno použití potrubí z pěněného PVC sendvičové konstrukce.
- Požadujeme, aby poklopy jednotlivých vodovodních uzávěrů byly usazeny do budoucí nivelety upravovaného povrchu a toto následně nechat zkontrolovat pracovníkem VODÁRNY PLZEŇ a.s. provoz rozvodu vody. Pracovníci rozvodu vody budou po dokončení povrchových úprav komunikací přizváni ke kontrole a k prověření funkčnosti zemních zákopových souprav armatur.
- Před zahájením stavebních prací požádejte objednávkou VODÁRNU PLZEŇ a.s. o vytyčení stávající kanalizační stoky (pan Vrána – tel. 377 413 613 – provoz kanalizací) a stávajícího vodovodního řádu a určení míst pro sondy (Bc. Brůha – tel. 377 413 443 – provoz rozvodu vody). Při jejich provádění je nutná účast pracovníků provozu rozvodu vody.

- Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. provozu rozvodu vody v Plzni, Údolní 6, tel. 377 413 445 a provozu kanalizací Plzeň, Jateční 40, tel. 377 413 613.
- Při souběhu a křížení navrhovaných sítí s vodovodem a kanalizací dodržte normu ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- V případě obnažení rozvodů VHI žádáme přizvat pracovníky provozů kanalizace nebo rozvodu vody VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. ke kontrole stavby.

Upozornění:

- V místech ochranných pásem vodohospodářských sítí nesmí být umístěny žádné objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů VO, vysazována zeleň a prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Ochranné pásmo je dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění §23, odst. 3, písmeno:
 - a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
 - c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky od jeho vydání, pokud stavba nebude realizována. Toto vyjádření je platné pouze s přiloženou situací opatřenou razítkem Odboru rozvoje a plánování MMP a podpisem.

Musí být vyžádáno znovu, nebude-li do této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce a rozsahu stavby.

Statutární město Plzeň
odbor rozvoje a plánování
Magistrátu města Plzně ④



Mgr. Hynek Tomášek
vedoucí ORP MMP
na základě plné moci ze dne 27. 3. 2017 a
plné moci Č.j.: ZM – 32/2017 ze dne 30. 3. 2017

Škroupova 5
306 32 Plzeň

tel. 37803 4088
fax

bankovní spojení KB Plzeň-město
č. účtu 1120 – 311 / 0100
IČO 075370, DIČ CZ-00075370

Rozdělovník: vlastní, SVS/15944/18; Zítek – IP Projekt s.r.o.

Seznam příloh: Potvrzená situace stavby

Počet stran: 3



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇ

Dopravní inspektorát

PCR03ETRpo81731805



Č. j. KRPP-116203-1/ČJ-2018-030506-1

Plzeň 10. srpna 2018

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

Přílohy pouze u odeslaného výtisku

IP projekt s.r.o.
Částkova 55
326 00 Plzeň

Plzeň – ul. Skrétova, Plachého – rekonstrukce komunikace – PDPS

K žádosti o vydání stanoviska k návrhu dokumentace ve stupni PDPS pro akci: "Plzeň – stavební úpravy Skrétovy a Plachého ulice" po posouzení z hlediska plnění podmínek zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích sděluji, že dopravní inspektorát k předloženému stavebnímu řešení pro provádění stavby nemá námitek.

Souhlasné stanovisko ke stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených komunikacích dle §77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vydá dopravní inspektorát po přesném určení doby realizace stavby a po provedení aktualizace návrhu DIO ve vztahu k organizaci dopravy v daném úseku komunikace v konkrétním termínu realizace.



VZ. *[Signature]*
npor. Mgr. Vladimír DIVOK
vedoucí dopravního inspektorátu
VZ. npor. Bc. Ales Pavlik DiS.

U Borského parku 20
306 11 Plzeň

Zpracoval:
por. Bc. Miroslav Jurečka
Tel.: +420 974 325 128
Fax: +420 974 325 108
Email: mrpp.di.ki@pcr.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SVSMP/15944/18

ZÍTEK – IP projekt s.r.o.

Ing. P. Zítek

VYŘIZUJE: Zahradnicková Dana

Částkova 55

TEL: 378037283

326 00 Plzeň

FAX:

E-MAIL: zahradnickova@plzen.eu

DATUM: 27. 8. 2018

Stavební úpravy Skrétovy a Plachého ulice, Plzeň – stanovisko k RDS.

Investor: město Plzeň zastoupené OI MMP

K předložené realizační dokumentaci stavby máme tyto připomínky:


- V místě stavby je kabelový rozvod veřejného osvětlení v zemi. Polohu rozvodu si investor nebo jím pověřená organizace zakreslí na oddělení technické evidence SVSMP (Klatovská 10, č. dv. 103, tel.: 378037074). Zahájení výkopu ohlásí předem správci VO - oddělení VO SVSMP (p. Bočan, p. Lang, tel.: 378037003, 378037211, email: bocan@plzen.eu, langvi@plzen.eu. V ochranném pásmu kabelů budou prováděny výkopové práce ručně. Při poškození kabelu nebo jiného zařízení veřejného osvětlení je povinnost ihned informovat dispečink VO (tel.: 377225196), který zjedná odstranění závady na vaše náklady. Na základě smlouvy může být v tom případě viníku vyměřena pokuta. Před záhozem kabelů VO požadujeme vyzvat správce VO ke kontrole jeho uložení (kontakty viz výše). Zejména upozorňujeme na to, že zařízení VO, ačkoli je v denních hodinách obvykle bez napětí, je nutno považovat za elektrické zařízení v plném rozsahu, neboť může být v kterékoliv denní době dálkově zapnuto! Jakékoliv manipulace na stávajícím zařízení VO je proto možno provádět teprve po souhlasu správce a provozovatele - v současnosti smluvně pro město Plzeň zajišťují provoz Plzeňské městské dopravní podniky a.s., středisko veřejného osvětlení, Slovanská Alej 35, 326 00 Plzeň, kontaktní osoba p. Smolík, tel: 378037444, 727920995, email: smolik@pmdp.cz.
- V místě stavby se nachází trasy kabelových rozvodů trakčních kabelů PMDP. Zahájení výkopu ohlásí investor předem správci - oddělení KOM SVSMP (p. Říha, tel. 378037085). V ochranném pásmu kabelů budou prováděny výkopové práce ručně. Před záhozem kabelu požadujeme vyzvat správce ke kontrole jeho uložení (zajišťuje PMDP, p. Vracovský, tel. 378037581). Každý zásah do tras kabelů bude protokolárně předán (před konečným zásypem). Jakékoliv manipulace s kabely PMDP je možno provádět teprve po souhlasu správce a provozovatele. Po dokončení budou kabely předány SVSMP společně s PMDP. Při realizaci akce nesmí dojít k výluce na tratích PMDP.
- Dřeviny rostoucí v blízkosti budou řádně ochráněny - dle ČSN 83 9061 (kmen a větve chránit např. bedněním, bandážováním, vyvázáním větví, při poškození začistit hladkým řezem). Výkopy v blízkosti stromů požadujeme provádět ručně.

- Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů.
- Sadové úpravy budou realizovány pouze v klimaticky vhodném termínu tj. od října do dubna dle platných norem pro sadovnictví a krajinářství ČSN 83 9011 – 83 9061 a dle platných oborových norem ČSN 46 4902 – 46 4942.

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ (25)
 příspěvková organizace
 Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 PLZEŇ
 IČ: 40526551 DIČ: CZ40526551


 Ing. **Milan STERLY**
 ředitel SVSMP

Na vědomí: vlastní


 SPRÁVA VEŘEJNÉHO
 STATKU MĚSTA PLZNĚ
 příspěvková organizace
 Klatovská tř. 10 a 12
 301 00 Plzeň

T +420 378 037 111
 F +420 378 038 130
 E svsinfo@plzen.eu
 W www.svsmp.cz

Společnost je zapsána v OR
 vedeném KS v Plzni
 oddíl Pr, vložka 692
 IČ 40526551
 DIČ CZ40526551

Bankovní spojení
 Komerční banka, a.s.
 ČÚ 4822650297/0100
 IDDS 2hn7u2