

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

<b>Zadavatel:</b>	<b>Město Písek</b>
<b>Sídlo:</b>	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
<b>Zastoupený:</b>	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
<b>IČO:</b>	00249998

<b>Název veřejné zakázky malého rozsahu:</b>	<b>Stavební úpravy dvojdomku u Šarlatského rybníka</b>
--	--

Výše uvedený zadavatel, sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

### Dotaz č. 1:

Dveře vnitřní: ve Specifikaci výrobků D01-18, části výpis vnitřních výplní otvorů je u některých dveří požadavek na obložkové dřevěné zárubně, oproti tomu jsou v soupisu prací pouze ocelové. Žádáme investora o upřesnění, zda se budou dodávat jen ocelové, nebo platí výpis vnitřních výplní otvorů.

### Odpověď:

Zadavatel poskytuje účastníkům upravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č. 5 - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb DI2 - 19.9.xls**, ve které je výše uvedené opraveno.

### Dotaz č. 2:

Prostupová manžeta: ve Specifikaci výrobků D01-18, části výpis ostatních výrobků je požadavek na dodávku a montáž prostupové manžety s označením Os 02 v počtu 2ks. V soupisu prací jsme nenalezli položky pro tento požadavek. Žádáme zadavatele o jejich doplnění.

### Odpověď:

Zadavatel poskytuje účastníkům upravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č. 5 - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb DI2 - 19.9.xls**, ve které je výše uvedené opraveno.

### Dotaz č. 3:

Žádáme zadavatele o určení cenové hladiny u výrobků s dovětkem „dle výběru investora“, jako jsou dlažby, obklady apod.

### Odpověď:

Zadavatel poskytuje účastníkům upravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č. 5 - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb DI2 - 19.9.xls**, ve které je výše uvedené opraveno.

### Dotaz č. 4:

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci spotřebičů do kuchyňských linek a samotných kuchyňských linek, popřípadě stanovení jednotné ceny pro všechny účastníky.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje účastníkům upravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č. 5 - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb DI2 - 19.9.xls**, ve které je výše uvedené opraveno.

Digestoř uvažuje zadavatel typ Gorenje WHC623E14X anebo obdobný.

Dotaz č. 5:

V soupisu prací – objekt boční vchod chybí položka pro výztuž uvedenou ve výkresu statiky č. D.02.001. Žádáme zadavatele o doplnění těchto položek.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje účastníkům upravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č. 5 - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb DI2 - 19.9.xls**, ve které je výše uvedené opraveno.

Dotaz č. 6:

Požadavky z technické zprávy:

Bod 5.9 Komíny, ventilační průduchy: požadavkem je mimo vyvložkování nerezovou komínovou vložkou a obalení izolační skořepinou tl. 25mm i jímka pro odvod kondenzátu, čistící prvek pro kontrolu spalínové cesty a výběr sazí, T-kus pro připojení spotřebiče, kouřovod ke spotřebiči ve stejném provedení jako vložka, ukončení komínu včetně nerezové stříšky, spojovací materiály apod. Průzkum komínového tělesa.

V soupisu prací je položka č. 12:

12	314259122	Vyvložkování komínového průduchu DN 130 mm ( nerez tl. 0,8mm) D+M	m	20,00000		0,00
		kompletní provedení dle TZ 10*2		20,00000		

Žádáme zadavatele, aby tyto požadavky z TZ ohledně komínů rozpoložkoval na jednotlivé komponenty s určením množství a podrobnějším popisem.

Odpověď:

Položka je lehce pozměněna, bude se jednat o soubor (komplet), který bude obsahovat položky popsané v TZ, bez bližšího rozpoložkování.

Zásadní informace jsou uvedeny, respektive délka potrubí, izolace a výčet prvků, které pod soubor patří.

Dotaz č. 7:

Požadavky z technické zprávy:

Bod 5.11 obvodový plášť: požadavek na omytí vysokotlakým čističem stávající omítky přístavby. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky do soupisu prací.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje účastníkům upravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č. 5 - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb DI2 - 19.9.xls**, ve které je výše uvedené opraveno.

Dotaz č. 8:

Požadavky z technické zprávy:

Bod 5.16 Podhledy: požadavek na kotvení SDK podhledu v 2NP do křížového ocelového rastru – tento požadavek není zanesen do žádné položky v soupisu prací. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje účastníkům upravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č. 5 - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb DI2 - 19.9.xls**, ve které je výše uvedené opraveno.

Dotaz č. 9:

Požadavky z technické zprávy:

Bod 5.24 Venkovní úpravy, část Nový boční vstup: požadavek na sondy podlah. Pro tyto sondy žádáme zadavatele o doplnění položek do soupisu prací včetně uvedení množství.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje účastníkům upravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č. 5 - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb DI2 - 19.9.xls**, ve které je výše uvedené opraveno.

Zadavatel poskytuje uchazečům upravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. Od této chvíle je jediná platná verze soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, kterou uchazeč ocení a učiní součástí nabídky, tato: **Příloha č. 5 - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb DI2 - 19.9.xls**

**S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11.2 zadávací dokumentace. Lhůta nově končí dne 8. 10. 2019, v 9,00 hod.**

V Písku dne 19. 9. 2019

---

město Písek  
Ing. Věra Samková  
odbor správy majetku