



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 7

ZADAVATEL: Statutární město Kladno
Sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zastoupený: Ing. Dan Jiránek, primátor
IČO: 00234516

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Novostavba budovy Archivu OV MMK

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o upřesnění policových regálů:

- a. U kapacity je psáno 6 užitných polic, ale na řezu jich je 7. Upřesni zadavatel počet?
- b. Regál typ A je v řezu hluboký 640 mm a psáno dvojitý pojízdný regál. Znamená to, že na podvozek bude 2x640?
- c. U nosnosti police je psán rozměr 1000x600, ale prostor k dispozici je 3800 mm, to je délka regálu. Žádáme o upřesnění rozměru regálu vč. podvozků (např. 3x1030 + 830 + podvozek nebo 3x1230 + podvozek).
- d. U regálu typ B je psaná užitná plocha 7m (6m), to je max. délka regálu?

Dotaz č. 2

V předaném výkazu výměr D_01_Archiv_A01B_rev1 je pol. č. 144 – D+M O4 Dveře jednokřídlové plastové 1100x2500mm včetně kování, kotvení, příslušenství, dle PD. Ve výpisu výrobků jsou tyto dveře označené O 04 požadované v provedení hliníkové. Žádáme zadavatele o sjednocení specifikace materiálu dveří ozn. O 04.

Dotaz č. 3

V předaném výkazu výměr D_07_EPS jsou položky (č. A5, A7, C5, C6, E5, E11, F2, F3, F4) u kterých je požadováno 0 množství. Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu jsou položky ve výkazu výměr a opravu požadovaného množství nebo výkazu výměr.

Dotaz č. 4

Předaný výkaz výměr D_08_UT neodpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb. §6 a §7. V předaném výkazu výměr jsou položky (č. 5, 12, 46, 68, 78) u kterých chybí označení měrné jednotky s požadovaným množstvím. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr, tak aby odpovídal této vyhlášce.

Dotaz č. 5

V předaném výkazu výměr D_08_UT nejsou zahrnuty položky *tlaková zkouška těsnosti potrubí, topná zkouška a vyregulování systému*. Předpokládá zadavatel, že tyto práce nebudou vykonány nebo jsou součástí jiné položky? Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr, případně vysvětlení, kde jsou tyto položky zahrnuty.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- 1) Zadavatel upřesňuje:
 - a) jedná se o **6 užitných polic**
 - b) **regál typ A – šířka 1 x 640 (přístupná z obou stran)**
 - c) Zadavatel přikládá studii interiéru (příloha – STUi)
 - d) jedná se o celkovou délku v jednom podlaží (modul 1m). Rozmístění regálů vychází ze studie interiéru (příloha – STUi).
- 2) Zadavatel upřesňuje – **Dveře O/04 materiál hliník.**
- 3) Zadavatel upraví/doplní a v nejbližším možném termínu poskytne nový upravený výkaz výměr.
- 4) Zadavatel upraví/doplní a v nejbližším možném termínu poskytne nový upravený výkaz výměr.
- 5) Zadavatel upraví/doplní a v nejbližším možném termínu poskytne nový upravený výkaz výměr.

S pozdravem

.....
Ing. Dan Jiránek
primátor
Statutární město Kladno