

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 1. a č. 2 ZE DNE 19. 9. 2019

**ZADAVATEL:** statutární město Plzeň  
Sídlem: náměstí Republiky 1/1, 30100 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Tomáš Karhan, vedoucí Odboru vnitřní správy  
IČO: 00075370

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**  
„Úpravy prostor 1. NP v budově Jagellonská 563/8 - ŘEMENDA“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve výkazech slaboproudu (kamery, EZS, intercom, nouzová signalizace) chybí technologie. Je uvažováno pouze s přípravou (kabeláž, trubky, krabice...). Prosím o vysvětlení, případně doplnění do výkazu výměr.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

V dodatku k TZ je napsáno: „Koncové prvky slaboproudu nebudou součástí dodávky. Obsah dodávky je přesně specifikován ve výkazu výměr“.  
Zadavatel se rozhodl, že koncové prvky nebudou součástí dodávky, proto byly z výkazu výměr vyjmuty.

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V zadání jsou dva výkresy VZT pro 1. NP. Jeden z června 2019 a druhý (nazývaný dodatkem) z 10. 9. 2019. Zásadní odlišnost je ve způsobu větrání zasedací místnosti, ostatní (sociální zařízení) jsou v obou výkresech totožná. Vycházíme z předpokladu, že platí výkres s pozdějším datem, tak v tom případě VV s výkresem nekoresponduje. Žádáme o vysvětlení.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Ano, platí novější výkres. Došlo ke změně systému větrání v zasedací místnosti a kanceláře. Ve výkazu výměr je uvedena položka č. 1 (VZT jednotka pro zasedací místnost a kancelář). Součástí dodávky je i zapojení a veškeré rozvody, dýzy, klapky atd., aby celá jednotka fungovala. Nikoli tedy pouze dodávka zařízení.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit požadavky na nucené větrání, tedy i na řádné zapojení a funkčnost této jednotky.

S pozdravem

Magistrát města Plzně  
Odbor vnitřní správy  
(1)

Ing. Tomáš Karhan