

Luděk Jirásek

Vyřizuje: Černý / 607 866 279

Naše značka: POS-PD-297-2015
Datum: 1.9.2015

Tyto podmínky ochrany jsou vydány v návaznosti na „Vyjádření o existenci SEK“ vydaného společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pod č.j. 650332/15 a jsou jeho nedílnou součástí.

DSP: „Stavební úpravy Republikánské ulice v Plzni“

V rámci navrhované stavby dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Tato kolize je v dokumentaci stavby řešena provedením dodatečné ochrany telekomunikačního vedení. K navrženému rozsahu a způsobu řešení ochrany nemáme připomínek. Požadujeme dodržet následující podmínky.

1. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. si jako majitel dotčeného telekomunikačního vedení a zařízení vyhrazuje právo na zajištění realizace jeho překládky. K zajištění realizace překládky nás v dostatečném předstihu kontaktujte - p.Černý, tlf.: 607 866 279.
2. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny ručně.
3. V rámci stavby požadujeme dodržet minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení dle ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.

Při respektování uvedených připomínek a podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nemá k předložené projektové dokumentaci dalších připomínek a souhlasí s vydáním stavebního povolení.

S pozdravem

Martin Černý

Senior specialista pro ochranu sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
m: +420 607 866 279