



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Územní odbor Prachatice, Slunečná 932, 383 01 Prachatice

Č. j.: HSCB-2606-2/2018 UO-PT

Domov seniorů Mistra Křišťana
Prachatice
Bavorská 936
383 01 Prachatice

Prachatice 15. června 2018

Počet stran: 2

Příloha: 1/dokumentace

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: nrap. Jiří Kadlec, tel.: 950 211 112, e-mail: prevence.pt@jck.izscr.cz. K č.j.: , ze dne 13. června 2018.

Název stavby: Výměna vnitřních dveří na únikových cestách

Místo stavby: Prachatice II, Bavorská 936, 383 01 Prachatice

Stavebník: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Bavorská 936, 383 01 Prachatice

Předložený druh dokumentace: stavební řízení

Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ, číslo ČKAIT, PBŘ ze dne:

Ing. Stanislav Halama, DiS., ČKAIT – 0101855, PBŘ z května 2018

(dále jen „dokumentace“)

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JčK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. b) a § 35 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše dokumentaci předloženou dne 13. června 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Podmínky: HZS JčK stanovuje požadavek na přítomnost zástupců HZS JčK u konání koordinačních funkčních zkoušek (čl. 4. 8. ČSN 730875 – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení).

Odůvodnění

HZS JČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

Požárně bezpečnostního řešení (stavební řízení, Ing. Stanislav Halama, DiS.,
ČKAIT – 0101855, PBR z května 2018).


Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS JČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si HZS JČK jeden výtisk předložené dokumentace obsahující požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



plk. Ing. Milan Raba
ředitel územního odboru HZS Jihočeského kraje
rada