

Č.j.: VZ-06/03-2019

Svor, 11. října 2019

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen "dotaz") v souladu s čl. 11 zadávací dokumentace poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen "odpověď") k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „**Rekonstrukce elektroinstalace v samostatné budově základní školy Svor a v samostatné budově mateřské školy Svor**“.

Dotaz č. 1

Jaká velikost a provedení rozvaděče RLAN (racku) je požadována?

Odpověď:

Velikost 19", min.9U, nástěnný bez aktivního chlazení (záleží na použitých aktivních prvcích).

Dotaz č. 2

TV zásuvka – dle výkresu vede koax ke stoupačce a dále kam? Kam má být napojen?

Odpověď:

Dále vede podkrovím ke stávajícímu anténnímu systému TA.

Dotaz č. 3

SAT zásuvka – podle výkresu je na konci kabeláže udělaná tečka s popisem SAT. Má se tedy napojit na satelit? Je již satelit stávající a nebo se dodává nový? Pokud se dodává nový tak chybí ve VV.

Odpověď:

Napojeno na stávající satelitní přijímač a anténu nebo ponecháno jako rezerva.


Dotaz č. 4

Měření a certifikace datové kabeláže. Bude tato položka požadována? Pokud ano tak chybí ve VV.

Odpověď:

Veškeré protokoly o provedených měření budou součástí výchozí revizní zprávy, položka č.86 technické specifikace.

Zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením nebyly provedeny změny zadávacích podmínek, který by svou povahou vyžadovaly prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Ing. Kateřina Jonáková
starostka

OBEC SVOR
IČO 00261009
471 51 Svor