

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 14. 10. 2019

ZADAVATEL: Psychiatrická nemocnice v Opavě

Sídlem: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Jiříčkem
ředitelem

IČO: 00844004

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Centrum duševního zdraví (v rámci IROP projektu CZ. 06.2.56/0.0/0.0/17_096/0009268)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě „dotazu k ZD“ účastníka zadávacího řízení ze dne 14. 10. 2019

Dotaz č. 1:

Máme dotaz k rozpočtu na Domov sester. Jedná se o kuchyňské linky – konkrétně nám jde o ledničky. Potřebovali bychom nějakou přesnější specifikaci, jako rozměry, zda je součástí ledničky mrazák, případně typ, abychom mohli správně nacenit.

Dále bychom se chtěli zeptat k oddílu 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace - položka č. 54:

Odtokový sprchový žlab délky 2,125 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou. Tento rozměr je atypický a musel by se nechat vyrobit speciálně. Je tedy možnost tento žlab udělat ze dvou kusů žlabu?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

- 1) Vybavení kuchyňských (pracovních) linek - LEDNICE
V PD jsou navrženy vestavné ledničky umístěny POD pracovní plochou.
Parametry ledniček:

rozměr	- šířka 56-59cm, hloubka 55-58cm, výška max.82cm
mrazák	- NE
police	- min.3ks
hlučnost	- max 38dB
energetická třída	- min A+
objem	- min. 136l
odvětrání	- v podstavci
- 2) Žlaby budou provedeny vždy jako typové.
Odpověď na konkrétní dotaz – ano, navrhovaný žlab je možné provést ze dvou dílů.

S pozdravem

.....
Ing. Harry Olšar

Vedoucí technického oddělení