PŮDORYS 1. P.P.

MOTORGENERÁTOR PRO ZÁLOHOVÁNÍ VÝTAHŮ



ŘEZ A–A'



ŘEZ B–B'



POHLED 1



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2	POVRCHY			POZNÁMKA
			PODL.	STĚNY	STROP	
002	MOTORGENERÁTOR	12,0	KER. DL.	OMÍTKA	OMÍTKA	

LEGENDA ZDIVA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO KB BLOK (200/200/400 MM), HLADKÝ, ŠEDÝ, BEZ LOŽNÉ SPÁRY, ZÁKRYTOVÝ PRVEK ROVNÝ TL. 50 MM
- BOURÁNÍ DEMONTÁŽE

POZNÁMKY

PODLAHA KERAMICKÁ DLAŽBA. PO OBVODU NA ZDIVU KER. SOKL 100 MM.

OKNO 750/600, PLASTOVÉ, ZASKLENÍ DITERM, VENKOVNÍ MŘÍŽ, VNĚJŠÍ PARAPET TIZN R.Š. 250 MM..

PŘÍVOD VZDUCHU PRO CHLAZENÍ 1000/800, VNITŘNÍ A VENKOVNÍ ŽALUZIE.

POTRUBÍ ODVODU OTEPLENÉHO VZDUCHU 1000/800 (VČ. POTRUBÍ ODVODU SPALIN DN 75), VENKOVNÍ ŽALUZIE.

VNĚJŠÍ SOKLOVÁ OMÍTKA (DO ÚROVNĚ +0,21) MOZAIKOVÁ.

POD OKNEM RADIÁTOR VYTÁPĚNÍ.

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC DN 150 VEDENO NA STĚNÁCH V OC. OBJÍMKÁCH.

POZNÁMKY–BOURÁNÍ, DEMONTÁŽE

–VYBOURAT OKAPOVÝ CHODNÍČEK V DL. CCA 3,0 M (ZAHRADNÍ OBRUBNÍK DO BETONU)

–DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MOTORGENERÁTORU, POTRUBÍ ODVODU OTEPLENÉHO VZDUCHU 1000/800 (VČ. POTRUBÍ ODVODU SPALIN DN 75), VENKOVNÍ ŽALUZIE

–DEMONTÁŽ RADIÁTORU VYTÁPĚNÍ VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍCH TRUBEK (RADIÁTOR BUDE PO REVIZI A VYČIŠTĚNÍ OPĚT POUŽIT)

–DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VEDENÉHO PŘED OBVODOVOU ZDÍ, PVC DN 150, CELK. DL. 5,0 M

–VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA TL. 600 MM (PLNÁ CIHLA), ROZM. 1/1,8 M + 0,3/2,63 M, NA VNĚJŠÍ STRANĚ SVISLÁ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, ZATEPLENÍ 20 MM PĚNOVÝ POLYSTYREN, OCHRANNÁ PŘIZDIVKA

–V NADPRAŽÍ VYBOURANÉHO ZDIVA OSADIT 3x I 140 DL. 1600 MM, SPODNÍ LÍC VÁLC. PROFILŮ -0,45 (=PŮV. VÝŠKA NADPRAŽÍ OTVORU ODVODU OTEPLENÉHO VZDUCHU)

–SEJMOUT PODLAHOVÝ KER. SOKL V=100 MM, VYBOURAT KER. DLAŽBU PODLAHY (VČ. PODKLADNÍHO BETONU, CELK. TL. 50 MM MAX)

–PO OBVODU VYBOURANÉHO OBVODOVÉHO ZDIVA, NA VNĚJŠÍM LÍCI, BUDE PROŘÍZNUT A SEJMUT STÁVAJÍCÍ ETICZ TL. CCA 25 MM V PRUHU ŠÍŘE 200 MM.

–NOVÉ OC. VÁLCOVANÉ PROFILY MUSÍ BÝT OSAZENY NA BET. MAZANINU C12/15 V TL. 50 MM.

–SEJMUTÍ NEPEVNÝCH OMÍTEK STĚN A STROPU, PŘEDPOKLAD V ROZSAHU 20 %

–OTVOR PŘÍVODU VZDUCHU PRO CHLAZENÍ 1000/800, VNITŘNÍ A VENKOVNÍ ŽALUZIE – ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY.

–OKNO PLASTOVÉ – ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY.

–VENKOVNÍ ZDIVO Z KB BLOKŮ – ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY. PŘI REALIZACI VNĚJŠÍHO ODKOPU ZEMINY BUDE PROVÁDĚNA, RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI, KONTROLA DOSTATEČNÉ HLOUBKY ZÁKLADŮ TOHOTO ZDIVA !!!

–NUTNOST OSAZENÍ NOVÝCH OC. VÁLCOVANÝCH PROFILŮ I140 BUDE OVĚŘENA SONDOU V NADPRAŽÍ OTVORU PŘED BOURÁNÍM OBVODOVÉHO ZDIVA (STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD VYHOVUJE ?).

....

BOURÁNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. V. BALDA		PROJEKTANT ING. L. POHL	
STAVEBNÍK	JEDLIČKŮV ÚSTAV, P.O., LUŽICKÁ 920/7, LIBEREC	FORMÁT	3A4
MÍSTO STAVBY	P.P.Č. 2114, K.Ú. LIBEREC, OBEC LIBEREC	DATUM	10/2018
PROJEKT VÝTAH PRO BUDOVU "F" JEDLIČKOVA ÚSTAVU MOTORGENERÁTOR PRO ZÁLOHOVÁNÍ VÝTAHŮ		ÚČEL	DZS
		MĚŘÍTKO	1:50
		Č. ZAKÁZKY	---
VÝKRES 1. P. P., ŘEZ A–A', B–B', POHLED 1		Č. VÝKRESU B 1.1	Č. KOPIE