



Minimální krytí plynovodu v komunikaci a chodníku bude 1,20 m.

Plynovodní potrubí bude opatřeno měděným signalizačním vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm², izolace CYY. Konec signalizačního vodiče bude vyveden propojen se stávajícím potrubím.

Po zapískování potrubí bude položena výstražná fólie, která se ukládá v souladu s TPG 702 01 a musí být v souladu s ČSN EN 12 613. Sloučení funkce signalizačního vodiče a výstražné fólie je zakázáno.

Kótováno v mm.

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------|-----------------------------|-------------|--|
| zodp.projektant | | vypracoval | | kreslil | | kontroloval | |
| Jiří R E N F U S | | | | | | | |
| kraj: KVHR | | Obec: Nové Město nad Metují | | | k.ú.: Nové Město nad Metují | | |
| Investor | | Město Nové Město nad Metují | | | | | |
| Akce: | | | | | | | |
| PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V UL. NA ZADOMÍ - JIH | | | | | | | |
| UL. NA ZADOMÍ, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | | | | | | | |
| Výkres: | | | | | | | |
| VZOROVÝ ŘEZ ZEMNÍ RÝHOU | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------------|--|
| Jiří R E N F U S | |
| autorizovaný technik v oboru TZS | |
| ČKAIT č. 0601122 | |
| A.RYŠAVÉHO 202, 547 01 NÁCHOD | |
| tel. 774 842549 mail: j.renfus@seznam.cz | |

| | |
|-----------|-----------|
| formát | 1 x A4 |
| datum | X/2018 |
| účel | DSŘ |
| č.zakázky | 2018021 |
| měřítko | výkres č. |
| BEZ | D.2.2.6 |

Jiří RENFUS

autorizovaný technik v oboru TZS

ČKAIT č. 0601122

A.RYŠAVÉHO 202, 547 01 NÁCHOD

tel. 774 842549 mail: j.renfus@seznam.cz