

LEGENDA			
	vodovod - nerozlíšený		zákres dle KN
	kanalizace - nerozlíšená		rozhraní ploch
	silové vedení - NN		plochy
	silové vedení - VN		navržené schodiště
	sdělovací vedení CETIN		parcelní čísla dle KN, (PK)
	veřejné osvětlení		898 (789)
	stávající STL plynovody		898
	stávající NTL plynovody		OH
	parovod		číslo popisné
	navržený plynovod a přípojka		hydrant
			vpust'
			sloup veřejného osvětlení

Budou použity trubky PE dn. 32 a PE dn. 63 z lineárního polyetylenu PE 100, SDR 11, veškeré tvarovky budou použity v provedení PE 100.

Minimální krytí plynovodu a přípojek bude 0,80 m.

Plynovodní potrubí bude opatřeno měděným signalizačním vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm², izolace CYY. Konec signalizačního vodiče bude napojen na stávající STL plynovody.

Po zapískování potrubí bude položena výstražná fólie, která se ukládá v souladu s TPG 702 01 a musí být v souladu s ČSN EN 12 613. Sloučení funkce signalizačního vodiče a výstražné fólie je zakázáno.

Všechny plynovody a přípojky musí být předány k provozování s čistým a suchým vnitřním povrchem, čištění se provádí postupy uvedenými v TPG 702 11, určenými pro příslušný materiál potrubí. O vyčištění potrubí provede dodavatelská firma zápis do stavebního deníku.

Tlakové zkoušky se provádí v souladu s:

- TPG 702 01 – přípojky a plynovody z PE
- ČSN EN 12327
- ČSN EN 12007-1 a 2

UPOZORNĚNÍ:

PRŮBĚH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ PODLE VYJÁDRĚNÍ A ZÁKRESŮ JEJICH SPRÁVCŮ, ZÁKRESY NELZE PROTO POUŽÍT JAKO VYTÝČOVACÍ VYKRES. PRO OVĚŘENÍ POLOHY JE NUTNÉ POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTÝČENÍ A PROVÉST KOPANÉ SONDY.

PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNA NAVRŽENÁ TRASA PLYNOVODU S OHLEDEM NA ČSN 73 6005.

PE dn 63 - 13,00 m, PE dn 32 - 4,50 m

KÓTOVÁNO V MM.

DO SITUACE BYL ZAKRESLEN PŘIBLIŽNÝ PRŮBĚH HRANIC NA ZÁKLADĚ KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

zodp. projektant		vypracoval		kreslil	kontroloval
Jiří R E N F U S					
kraj: KVHR	Obec: Nové Město nad Metují		k.ú.: Nové Město nad Metují		
Investor	Město Nové Město nad Metují				
Akce:					
PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V UL. NA ZADOMÍ - JIH					
UL. NA ZADOMÍ, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ					
Vyřkes:					
SITUACE					

Jiří R E N F U S	
autORIZOVANÝ JEDINEK V OBORU TZS	
ČKAIT č. 0601122	
A.RYŠÁVĚHO 202, 547 01 NACHOD	
tel. 774 842549 mail: j.renius@seznam.cz	
formát	3 x A4
datum	X/2018
účel	DSŘ
č.zakázky	2018021
měřítko	vyřkes č.
1 : 100	D.2.2.2