



PROPOJ Č. 1



PROPOJ Č. 2



Nově vybudovaný plynovod bude napojen na stávající STL plynovod PE dn 32 a 63, přesné místo napojení nového plynovodu na stávající plynovod bude určeno až na základě přesného vytýčení ostatních inženýrských sítí a upřesnění trasy stávajícího plynovodu. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS se vpuštěním plynu. Napojení navrženého plynovodu na stávající plynovod bude realizováno dle pracovního postupu, vypracovaného oprávněnou dodavatelskou firmu montážních prací, který bude odsouhlasen budoucím provozovatelem.

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---------|-----------------------------|-------------|--|
| zodp.projektant | | vypracoval | | kreslil | | kontroloval | |
| Jiří R E N F U S | | | | | | | |
| kraj: KVHR | | Obec: Nové Město nad Metují | | | k.ú.: Nové Město nad Metují | | |
| Investor | | Město Nové Město nad Metují | | | | | |
| Akce: | | | | | | | |
| PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V UL. NA ZADOMÍ - JIH | | | | | | | |
| UL. NA ZADOMÍ, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | | | | | | | |
| Výkres: | | | | | | | |
| SCHÉMA PROPOJŮ | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Jiří R E N F U S | |
| autorizovaný technik v oboru TZS | |
| ČKAIT č. 0601122 | |
| A.RYŠAVÉHO 202, 547 01 NÁCHOD | |
| tel. 774 842549 mail: j.renfus@seznam.cz | |

| | |
|-----------|-----------|
| formát | 1 x A4 |
| datum | X/2018 |
| účel | DSŘ |
| č.zakázky | 2018021 |
| měřítko | výkres č. |
| 1 : 10 | D.2.2.5 |

Jiří RENFUS

autorizovaný technik v oboru TZS

ČKAIT č. 0601122

A.RYŠAVÉHO 202, 547 01 NÁCHOD

tel. 774 842549 mail: j.renfus@seznam.cz