

ZZVZ/0063/19

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

v rámci veřejné zakázky

**„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SÍDLA
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA A GALERIE V ČESKÉ LÍPĚ**

Zadavatel dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě žádosti účastníka vysvětluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“.

Dotaz 1/5:

V PD v řezu jsou vidět klasické šroubovací závěsy, ve výpisu je ale napsáno, že bude celoobvodové kování. Budou tam tedy klasické závěsy a středový zavírací díl (převodovka) nebo zavírání na starý klasický způsob s rozvorou a okenními skobami (koníky)?

Odpověď:

Kování oken bude v provedení šroubovacích závěsů, historizující vzhled. Zavírání starým způsobem s rozvorou a okenními skobami.

Dotaz 2/5:

Jaký bude použit materiál? Borovice - třívrstvý borovicový cinkovaný hranol, délkově cinkované spoje + 40cm nebo materiál borovice - třívrstvý borovicový fixní hranol bez délkově cinkovaných spojů?

Odpověď:

Délkově cinkované spoje jsou přípustné.

Dotaz 3/5:

Je nutné použít technologii čtyřvrstvý systém lazury a krycích laků? Nebo můžeme použít povrchovou úpravu vysokotlakou technikou (impregnace, základ, vrch)?

Odpověď:

Požadováno je použití čtyřvrstvého systému lazury a krycích laků s ohledem na památkovou péči a vysokou životnost.

Dotaz 4/5:

Chybí PD elektromontáží. Prosím o doplnění.

Odpověď:

PD elektromontáží se v tomto případě nezpracovává, jelikož nové elektroinstalace se nenavrhují. Dočasné demontáže jsou popsány v souhrnné technické zprávě na str. 10 v odstavci B.2.7, tomu odpovídají položky v rozpočtu 124-127.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dotaz 5/5:

Dobrý den, z PD není jasné, zdali bude povrchová úprava oken krycí barva nebo lazura. Prosím o upřesnění.

Odpověď:

Požadováno je použití čtyřvrstvého systému lazury a krycích laků s ohledem na památkovou péči a vysokou životnost.

Liberec dne 29.10.2019

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí