

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 29. 10. 2019

ZADAVATEL: Psychiatrická nemocnice v Opavě
Sídlem: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Jiříčkem
ředitelem
IČO: 00844004

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Centrum duševního zdraví (v rámci IROP projektu CZ. 06.2.56/0.0/0.0/17_096/0009268)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě „dotazu k ZD“ účastníka zadávacího řízení ze dne 25. 10. 2019

Dotaz č. 1:

Dobrý den

Prosíme o zaslání specifikace všech spotřebičů, které mají být v linkách (varná deska, trouba, pračka, ohříváč vody)

Dále prosíme o objasnění položky slaboproudu, k čemu patří a co zahrnuje ?

54 K 742210221

Montáž barliery do Ex

kus

1,000

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

A) K vybavení kuchyň linek v 1. NP objektu:

V místnosti č. 1.33 - kancelář mobilního týmu - do sestavy kuch. linky má být osazena chladnička s mrazákem v. 121 cm, energ. tř. A+, o objemu chladničky / mrazničky 132/41 l ; hlučnosti 40 dB, větší prostor Space+, bílá; **chladnička s mrazničkou není součástí dodávky stavby** - je nutné počítat s prostorem pro osazení této chladničky s mrazničkou do sestavy linky, jedná se o stolařský výrobek v tabulce odkaz t 2.03 a zabudovány do linky a součástí stavby budou - **umyvadlo v pracovní desce, dřez bez okapové plochy; elektrická dvouplotýnková varná deska;**

pozn: chladnička výšky 105 cm nevejde jako podstavná do linky pod pracovní desku, tomuto rozměru bude přizpůsoben díl mimo pracovní desku;

V místnosti č. 1.36 - ošetřovna - do sestavy linky má být osazena chladnička monoklimatická, ener. tř. A+, v.105 cm, objem 196 l, hlučnost 40 dB, větší prostor Space+, bílá - 3 skleněné police; **chladnička není součástí dodávky stavby** - je nutné počítat s prostorem pro osazení této chladničky do sestavy linky, jedná se o stolařský výrobek v tabulce odkaz t 2.01 a zabudovány do linky a **součástí stavby budou - umyvadlo v pracovní desce, dřez s okapovou plochou;**

pozn: chladnička výšky 121 cm nevejde jako podstavná do linky pod pracovní desku, tomuto rozměru bude přizpůsoben díl mimo pracovní desku;

V místnosti č. 1.47 - denní místnost zaměstnanců - do sestavy kuch. linky má být osazena chladnička kombinovaná, v 125 cm, š. 50 cm, hlučnost 40 dB, energ. tř. A+, objem chladničky/mrazničky 214/18 l, bílá, větší prostor Space+; **chladnička s mrazničkou není součástí dodávky stavby** - je nutné počítat s prostorem pro osazení této chladničky s mrazničkou do sestavy linky, jedná se o stolařský výrobek v tabulce odkaz t 2.03 a zabudovány do linky a **součástí stavby budou - umyvadlo v pracovní desce, dřez bez okapové plochy; umyvadlo v pracovní desce, elektrická dvouplotýnková varná deska;**

pozn: chladnička výšky 105 cm nevejde jako podstavná do linky pod pracovní desku, tomuto rozměru bude přizpůsoben díl mimo pracovní desku;

V místnosti č. 1.49 - terapeutická místnost - do sestavy kuch. linky má být osazena chladnička monoklimatická 125,2 cm, energ. tř. A+, objem 186 l, Anti_bacterie, systém automatického rozmrazování, 4 poličky, madlo, bílá; **chladnička není součástí dodávky stavby** - je nutné počítat s prostorem pro osazení této chladničky do sestavy linky, jedná se o stolařský výrobek v tabulce odkaz t 2.02 a zabudovány do linky a **součástí stavby budou - umyvadlo v pracovní desce, dřez bez okapové plochy;**

pozn: chladnička výšky 121 cm nevejde jako podstavná do linky pod pracovní desku, tomuto rozměru bude přizpůsoben díl mimo pracovní desku;

do místnosti bude osazeno i další vybavení, které není součástí stavby a to: sporák elektrický s litinovými 4 plotýnkami; š. 50 cm s klasickou troubou s horním spodním topným tělesem, myčka na 12 sad nádobí energ. tř. A+/A/A, hlučnost 48 dB, 5 programů, 4 teploty, Vario-speed, EcosilenceDrive, Aqua Senzor, odložený start 1-24 hod., 85,4x 60x60 cm;

B) K objasnění položky slaboproud:

Pol 54 742 21 0221 ... Jedná se o montáž následující položky rozpočtu (kryt klávesnice 232x176x50mm s ochranným kontaktem), která je dodávkou.

S pozdravem

.....
Ing. Harry Olšar

Vedoucí technického oddělení