



ZZVZ/0063/19

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II**

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

v rámci veřejné zakázky

### **„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI SÍDLA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA A GALERIE V ČESKÉ LÍPĚ**

Zadavatel dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě žádosti účastníka vysvětluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“.

#### **Dotaz 1/1:**

**Dobrý den, reaguji na uveřejněné odpovědi dotazů, odpověď dotazu 1/5 je mimo jiné, že okenní závěsy budou šroubovací.. v závazném stanovisku Městského úřadu Česká Lípa Stavební úřad, úsek památkové péče je uvedeno,**

**„Okenní závěsy budou realizovány v tradičním zadlabávaném provedení“**

**Prosím uveďte jasně co má platnost.**

**Dále dotaz 5/5 z vaší odpovědi není stále jasné, zdali okna budou nastříkána krycí barvou (tzn. že nebude vidět kresba dřeva) nebo lazurou (tzn. je vidět kresba dřeva)**

**Děkuji za upřesnění.**

**Odpověď:**

Platí požadavek památkové péče – okenní závěsy realizovat v klasickém provedení, tj. jako zadlabávané.

Povrchová úprava bude provedena čtyřvrstevným systémem lazury a krycích laků – tedy kombinací obou systémů.

Nanášení v průběhu tří polévacích/máčecích procesů a následného nástřiku krycí barvou.

Provedení povrchové úpravy musí být vzorkováno a odsouhlaseno se zástupci památkové péče.

Liberec dne 30.10.2019

Ing. Jan Sviták  
náměstek hejtmana



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí