

FN Olomouc – pavilon S2.  
- stavební úpravy ortopedické kliniky  
- pracoviště sterilizace v 1.PP

Silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá elektrotechnika  
DPS -03-2019

## **Protokol o určení vnějších vlivů**

(vypracovaný odbornou komisí dle ČSN 332000-5-51 ed.3 národní příloha NB)

V Ostravě

Dne 1. 6. 2019

### **Složení komise:** (nutno doplnit)

Předseda : Ing. Kundera V. - hlavní ing. projektu  
Ing. Růžička A. - projektant stavební části  
Členové : Ing. Daněk P. - projektant elektro  
p. Leznar J. - projektant VZT  
p. Bednařík P. - projektant lékařské technologie  
Ing. Fajkusová E. - požární specialista  
Ing. Eyer J. - za FN Olomouc

### **Podklady pro vypracování protokolu:**

v projektu jsou uvažovány technické normy ČSN v aktuálním znění  
- ČSN 332000-4-41 ed.2 + Z1  
- ČSN 332000-5-51 ed.3  
- ČSN 332000-7-701 ed.2  
- ČSN 332000-7-710  
- ČSN 332130 ed.3 (nyní je norma nahrazena edicí 3)

**Popis objektu:** Stavba bude sloužit pro zdravotnictví. Řešený objekt slouží jako pavilon FN Olomouc – pavilon S2 - stavební úpravy ortopedické kliniky - pracoviště sterilizace v 1.PP.  
Stávající objekt pavilonu „S2“ má stávající elektroinstalaci. Z důvodů změny užívání prostorů v 1.PP. bude instalována nová elektroinstalace ve vybraných místnostech v 1.PP. Jedná se o jednoúčelové místnosti charakteru zdravotnických prostorů. Instalace bude provedena zejména dle ČSN 33 2000-7-710.

### **Přílohy:**

legenda místností - obsahuje čísla + názvy všech místností nově řešených v projektu, vnější vlivy jiné než normální, a typy prostorů (normální/nebezpečné/zvlášť nebezpečné)

**Rozhodnutí:**

v jednotlivých místnostech jsou stanoveny vnější vlivy normální, s dále uvedenými výjimkami

**zdravotnické prostory** - jsou zařazeny do skupiny 0 - instalace jsou navrženy dle zvláštní předpisové normy ČSN 332000-7-710

**291100 sterilizátor**

**291160 špinavá část**

**291120 strojovna VZT** **BC3**

**291140 denní místnost - mytí**

**291132 předsíň - mytí**

**291160 špinavá část - mytí**

**291190 filtr – mytí**

**291120 hygiena - mytí** **AD4**

**umývací prostory** - instalace budou provedeny dle technické normy (ČSN 332130 ed.2)

**Zdůvodnění:**

Vnější vlivy jsou stanoveny všeobecně jako normální, jelikož se jedná o běžné prostory v areálu nemocnice.