1.PP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

KÓD PODLAŽÍ: A_S291

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²
010	CHODBA	27,3
020	SKLAD PRÁDLA ORTOPEDIE	7,7
030	FILTR	4,0
031	CHODBA	3,0
032	PŘEDSÍŇ	2,1
040	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	8,3
050	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,9
060	ŠPINAVÁ ČÁST	24,6
061	ÚKLID	1,7
070	CHODBA	25,8
080	ČISTÁ ČÁST	35,7
090	FILTR	2,1
100	STERILIZÁTOR	4,3
102	VÝDEJ STERILIZOVANÉHO MATERIÁLU	10,1
110	CHODBA	14,8
111	PŘEDSÍŇ	3,0
120	STROJOVNA VZT	24,0
150	HYGIENA ZAMĚSTNANCŮ	4,5

LEGENDA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
RH-STÁVAJÍCÍ - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
RP-NOVÝ - MDO - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.3.

STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

PŘÍKON:
Instalovaný Pi=100,0kW
soudobost beta=0,7
soudobý Ps=70kW

POZNÁMKA:
- SPÍNAČ NA RP OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPISEM
" V NEBEZPEČÍ VYPNI "

PŘED ZAHÁJENÍM SEKACÍCH PRACÍ JE TŘEBA PŘESNĚ SITUAČNĚ I HLOUBKOVĚ VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ I NOVĚ ULOŽENÉ ROZVODY. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDAT INVESTOROVI DOKUMENTACI.

POZN.

1. Rozvody vedeny nad podhledem, pod omítkou.
2. Pokud není uvedeno jinak, jsou vypínače umístěny ve výšce 1,1m (střed) nad podlahou, v soc. zař. vypínače umístěny 1,2m (s.h.) (umývací prostor).

OZNAČENÍ	POPIS
	SVÍTIDLA
A	600/600 LED 35W - 3500lm , IP40 Ra90, 4000K TANGO
B	SVÍTIDLO LED9, třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované). kryt, IP43, 310x85mm, 4000K, 850lm, 9W.
G	SVÍTIDLO LED BEGHELLI - ELPLAST a.s. , DOWNLIGHT COMPACT IP42, 30W, LED 4000K, 30W, IP42
D	600/600 LED 35W - 3500lm , IP40 Ra90, 4000K , PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ
E	600/600 LED 35W - 3500lm , IP40, S NOUZOVÝM MODULEM 3hod Ra90, 4000K
	SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ TANGO
	SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ TANGO
	SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ TANGO
	SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ
◎²	TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0+1/0; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ V HLUBOKÉ KRABICI (POD TLAČÍTKEM MINI VSTUPNÍ DALI JEDNOTKA)

ZNAČENÍ OBVODŮ

1MLF-5
- číslo obvodu
- F-chrániČový vývod
- EH-tlg.zařízení
- SLBP-napojení slabopr.zařízení
- MS-napojení ovládacích skříněk
- světelný obvod
- M-obvody MDO
- D-obvody DO
- Z-obvody ZIS
- V-obvody VDO
- číslo napájecího rozváděče

FN OLOMOUC		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Stavebník: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc	Autorizační razítko:	Schema: 
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA, Ing. LUDĚK VACULA		
Akce: **FN Olomouc - stavební úpravy ortopedické kliniky - pracoviště sterilizace v 1.PP**		
Zpracovatel části: PROJEKCE ELEKTRO, Ing. DANĚK PETR, Žilinská 1375, Ostrava - Poruba , 708 00, IČ: 747 312 97, e-mail: petr.danek2@seznam.cz	Zodpovědný projektant: ING. DANĚK PETR. ČKAIT: 1103435	Vypracoval: ING. DANĚK PETR. ČKAIT: 1103435	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy pracoviště sterilizace		Datum: Červen 2019
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zakázkové číslo: DSP/DPS-03-2019
		Formát: 4xA4
		Stupeň: D.P.S.
Příloha: OSVĚTLENÍ		Měřítko: 1:100
		Číslo přílohy: **D.1.5-1**