


- BPZ-DNR35-800 V: 1875, Ht: B2
- BPZ-DNR35-800 V: 1725, Ht: B2
- BPZ-DNR35-800 V: 1575, Ht: B2
- BPZ-DNR35-800 V: 1425, Ht: B2
- BPZ-DNR35-800 V: 1275, Ht: B2
- BPZ-DNR35-800 V: 975, Ht: B2
- BPZ-DNR35-800 V: 825, Ht: B2
- BPZ-DNR35-800 V: 675, Ht: B2
- BPZ-DNR35-800 V: 525, Ht: B2
- BPZ-DNR35-800 V: 375, Ht: B2
- BPZ-DNR35-800 V: 225, Ht: B2
- BPZ-DNR35-800 V: 75, Ht: B2

Rozváděč:
POEP
POD omítkou (3-dílný systém)
IP30/20
Žádná
Dveře:
Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednookřídle
Vnější rozměry:
720 x 1950 (Šířka x Výška)
Výklenek:
810 x 2035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Žádný
Podstavec:
Jeden rám šířky 720mm.
Vnitřní členění:
Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:
Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektronevých van) 13 (modulů 455).

FN OLOMOUC		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník:	Autorizaceí razítko:		
Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185b, 779 00 Olomouc			
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroňova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: FN Olomouc - stavební úpravy ortopedické kliniky - pracoviště sterilizace v 1.PP			
Zpracovatel částí:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	
PROJEKCE ELEKTRO Ing. DANĚK PETR Žitná 1375, Olomouc - Pevnost, 780 00 e-mail: petr.danek@seznam.cz	Ing. DANĚK PETR. ČKAIT: 1103435	Ing. DANĚK PETR. ČKAIT: 1103435	
Objekt (SO):	PARE:		
SO 01 - Stavební úpravy pracoviště sterilizace	Datum Zakázkové číslo Formát Stupeň Měřítko		
Části PD:	Červen 2019 DSP/DPS-03-2019 4x44 D.P.S.		
Zařízení silnoproudé elektrotechniky	1:100		
Příloha:	Číslo přílohy		
ROZVADĚČ	D.1.5-3		