



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 17, ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADAVATEL: Statutární město Kladno
Sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Zastoupený: Ing. Dan Jiránek, primátor
IČO: 00234516

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Novostavba budovy Archivu OV MMK

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz č.1:

Průchod do obslužné uličky nemůže být 572 mm, to je příliš málo. Nejmenší průchod dle normy je 600 mm pro pohyb osoby bez břemene dle ČSN 26 9010. To stejné platí samozřejmě i pro minimální průchod u dveří, který je 550 mm resp. 563 mm – nehledě na skutečnost, že archiv bude jako samostatný požární úsek a únikový východ s průchodem 550 mm nebude schválen Hasičským záchranným sborem.

Chtěli jsme se zeptat jestli jste si vědomi, že toto navržení není v souladu PBR (Požárně bezpečnostní řešení stavby).

Dotaz č.2

Oproti původnímu zadání je ve vysvětlení požadavek na pozinkovanou povrchovou úpravu – v rešerši ve zprávě STUI jsou uvedeny realizace s lakovanými regály jaká je správná úprava?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

1) K dotazu č. 1 zadavatel uvádí:

Schematické rozmístění a počty regálů jsou upraveny tak, aby bylo dodrženo normových 600 mm.

Viz dodatek přílohy č.12 výpisu prvků (834_DPS_D.01.06_vyrobky_dod.1.12a.pdf)

Revidovaný výkaz výměr tuto změnu zohledňuje – položky č. 161,162 (1A01).

2) K dotazu č. 2 zadavatel uvádí:

Ve STUi jsou zmíněné obě varianty povrchové úpravy (lak, pozink). Pro účely výběrového řízení (nacenění položky) byla zvolena varianta pozink.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel dává tímto na vědomí změnu lhůty pro podání nabídek u výše uvedené veřejné zakázky:

Konec lhůty pro podání nabídek: 11. 12. 2019, v 10:00 hodin

Místo pro podání nabídek se nemění.

Prodloužení lhůty zadavatel uskutečnil s ohledem na uveřejnění vysvětlení, změny/doplnění zadávací dokumentace zahrnující i revidované souhrnné výkazy výměr.

Změna/doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel tímto zveřejňuje **konečné znění výkazů výměr, které jsou podkladem pro zpracování nabídkové ceny.**

Současně zadavatel zveřejňuje:

- **Dodatek 1, 12 a, k příloze 12 Výpis prvků, Ostatní výrobky (DPS)**
- **Revize 1, D 01 04 01, k DPS 01 Architektonické a stavebně technické řešení D 01 04**

S pozdravem

.....
Bc. Tomáš Kutil
statutární náměstek primátora
Statutární město Kladno

Příloha: dle textu