

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 5.4.2018

Č.j. : KHSPL 7687/21/24/2018

Vyřizuje : Vachovcová/377155257

Č.j. žadatele :

Projektstudio 8 s.r.o.

Pod Všemi svatými 4

301 64 PLZEŇ

**VĚC:** Stanovisko k projektové dokumentaci bouracích prací na akci: „**Demolice objektů - lokalita Línská – Kreuzmannova, Plzeň Zátíší**“

Na základě žádosti společnosti PROJEKTSTUDIO8, Pod Všemi svatými 4, Plzeň v zastoupení investora stavby společnosti Obytná zóna Sylván a.s., Palackého nám. 6, Plzeň ze dne 21.3.2018 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (KHS) jako dotčený orgán státní správy předloženou dokumentaci bouracích prací na akci „**Demolice objektů - lokalita Línská – Kreuzmannova, Plzeň Zátíší**“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dle §77 odst 1. zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a §4 odst.2 písm.a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění k výše uvedené dokumentaci bouracích prací

## **souhlasné závazné stanovisko .**

### **O d ů v o d n ě n í:**

Předmětem dokumentace bouracích prací (vyhotovil Ing. Ondřej Janout, projectstudio8 s.r.o., 03/2018, paré č. 4) je demolice všech stávajících objektů v lokalitě v Plzni - Zátíší v oblasti ulic Línská a Kreuzmannova v rozsahu 4,25 ha. Jedná se o demolici jednopodlažních a dvoupodlažních stávajících bytových domů (celkem 32 objektů) a o budovu bývalé hasičské zbrojnice. Záměrem investora je příprava území pro výstavbu bytových domů.

Dopady vlivu na okolí stavby budou během demolice v maximální možné míře minimalizovány vhodnými technicko-organizačními postupy a úpravou pracovní doby pro dodržení hygienických limitů úrovně hluku ze stavební činnosti (tj. hlukem stavebních mechanismů a provozem nákladní dopravy v ploše staveniště) v chráněném venkovním prostoru staveb dle nař. vl. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel stavebních prací dále zajistí čištění a skrápění příjezdových komunikací pro snížení prašnosti.

Součástí výše uvedených odstraňovaných staveb jsou materiály, které mohou být zdrojem expozice azbestu (krytiny z azbestocementových šablon).

KHS upozorňuje na povinnost podání hlášení prací s azbestem v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle náležitostí vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického

Telefon  
(+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba  
(+420) 377 155 111

Telefax  
(+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz  
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920311/0710

IČO  
71009299

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, které musí být podáno na KHS nejpozději 30dní před zahájením prací.

Odpad s obsahem azbestu musí být sbírán a odstraňován z pracoviště v souladu s § 21 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Protože při posouzení dokumentace nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydala KHS v Plzni k předložené dokumentaci souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  
Skrétova 15, 303 22 PLZEŇ  
(®)

*1.2. Nach*

**Ing. Radmila Koubová - odborný rada**  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální Plzeň - město  
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje  
se sídlem v Plzni

Příl.: PD