

LEGENDA POTRUBÍ :

- PRIMÉR – HORKÁ VODA 130/64°C NOVÉ POTRUBÍ
- PRIMÉR – HORKÁ VODA 130/64°C STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- SEKUNDÉR – TOPNÁ VODA 80/60°C NOVÉ POTRUBÍ
- SEKUNDÉR – TOPNÁ VODA 80/60°C STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- E — E — EXPANZNÍ POTRUBÍ – NOVÉ
- E — E — EXPANZNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ
- D — D — POTRUBÍ – DOPOUŠTĚNÍ UPRAVENÉ VODY Z PRIMÉRU
- POTRUBÍ SV
- POTRUBÍ TV
- POTRUBÍ CTV STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA :

- STÁVAJÍCÍ VÝMĚNÍKY TEPLA Fy Vaněk s.r.o., Trutnov (2 + 2 ks) BUDOU DEMONTOVÁNY DO ODPADU
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE POD VÝMĚNÍKY, KROMĚ UCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH OBĚHOVÝCH ČERPADEL, BUDE DEMONTOVÁNA DO ODPADU; UCHYCENÍ ČERPADEL BUDE ŘÁDNĚ ZAKOTVENO DO PODLAHY VS
- STÁVAJÍCÍ REGULAČNÍ VENTIL DN50 Fy IMKA BUDE DEMONTOVÁN A NAHRAZEN POTRUBÍM DN 65
- VEŠKERÉ ZDEMONTOVANÉ ARMATURY BUDOU PŘEDÁNY INVESTOROVI
- NOVÁ KPS BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD HV A ÚT
- STÁVAJÍCÍ EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ Fy EDER S DOPOUŠTĚCÍ SESTAVOU BUDE NAPOJENO NA ZPĚTNÉ POTRUBÍ ÚT
- OBĚHOVÁ ČERPADLA A REGULAČNÍ SYSTÉM Fy JOHNSON CONTROLS ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ
- TEPLOTNÍ A TLAKOVÁ ČIDLA BUDOU UMÍSTĚNA NA NOVÉ KPS NEBO V JEJÍ BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Karel Hrubý	Ing. Martin Hadrava	Ing. Martin Hadrava

INVESTOR: Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 1, Plzeň
OO Plzeň–město | KRAJ Plzeňský

Místo a název akce/ katastr. čís.parcely atp.

VS–B ČERMÁKOVA 58 , PLZEŇ
Rekonstrukce ohřevu ÚT

NÁZEV :
Půdorys výměníkové stanice

FORMÁT:	6x A4
DATUM :	02/19
STUPEŇ:	PROJEKT
MĚŘÍTKO : 1 : 50	ČÍS. VÝKRESU : 1.