

V Olomouci 12.11.2019

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce s názvem
„Rekonstrukce topení a opravy podlah - ubytovna“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8.11.2019

Dotaz 1.

Tato položka je i v bytu 1,5.

XP57000015	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000
------------	----------------------------------	--------	-------

Odpověď

Náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení pouze ve výkazu výměr „celkové náklady“.

Dotaz 2.

K ceně digestoře v bytu 3 a 5 tedy máme počítat lešení, případně plošinu pro provedení zapravení fasády a osazení mřížky?

Odpověď

Součástí ceny bude použití lešení nebo plošiny pro zapravení fasády a osazení mřížky.
Doplněno do výkazu výměr MT-19-029B.

Dotaz 3.

Ve všech bytech je uvedena tato položka, ale je tam špatně výměra, měla by být 15,13m2 u všech bytů.

713121313	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 100 mm	m2	2,723
-----------	---	----	-------

Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 100 mm

Byt č.1 - v.č.2

15,13*0,18

Součet

2,723

2,723

Odpověď

Položka ve výkazu výměr všech bytů opravena.

713121313	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 100 mm	m2	15,130
-----------	---	----	--------

Byt č.1 - v.č.2

15,13

Součet

15,130

15,130



Myslím, že tady bude špatně měrná jednotka...

766811111/R/002	D+M Odsavač par podvěsný - provedení standart viz poznámka	mb	1,000
766811111/R/003	D+M Sporák plynový - provedení standart viz poznámka	mb	1,000
766811111/R/004	D+M Chladnička - provedení standart viz poznámka	mb	1,000
766812840R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 3,5 m	kus	2,650

Odpověď:

Měrná jednotka z „mb“ u položek s označením 766811111/R/002, 003, 004 opravena na „soubor“

766811111/R/001	D+M kuchyňské linky - provedení standard viz poznámka	soubor	2,650
766811111/R/002	D+M Odsavač par podvěsný - provedení standart viz poznámka	soubor	1,000
766811111/R/003	D+M Sporák plynový - provedení standart viz poznámka	soubor	1,000
766812840R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 3,5 m	kus	2,650

Chladničky a myčky nebudou předmětem dodávky.

Nedílnou součástí Vysvětlení č. 3 je aktualizovaná Příloha č. 3 - PD a výkazy výměr(oprava1) s upraveným výkazem výměr MT-19-029B - Stavební úpravy ubytovny - ul. Albertova 26 [zadání].

Zadavatel současně prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 18. 11. 2019 do 10 hod.

Příloha:

Příloha č. 3 - PD a výkazy výměr(oprava1).zip