



LEGENDA

- ÚT-PRÍVOD 70°C
- ÚT-VRÁT 55°C
- Te=-15°C

V TOMTO BYTĚ JSOU STÁVAJÍCÍ NOVÉ ROZVODY TOPENÍ A LITONOVÉ RADIÁTORY, KTERÉ ZŮSTANOU ZACHOVÁVANY, Z NOVÉHO KOTLE SE DOPOLÍ ROZVODY ÚT

±0,000= ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V CHODBĚ V BYTĚ Č.1

Výpracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola	formát
Ing.Martin Trokan	Ing.Martin Trokan	Ing.Martin Trokan	
Kreslil			
Ing.Martin Trokan			
Investor			
Fakultní nemocnice Olomouc,I.P.Pavlova 185/6,Olomouc			formát
Akce	k.ú.Nová Ulice, parc.č.401/2st.		datum
	Objekt Ubytovny ul. Albertova 26		10/2019
	-stavební úpravy (rozvod ÚT) v bytech č. 1,3,5		děel
			studie
			č. zakázky
			OSB
			č. kopie
			archivní č. 000010
Obsah výkresu			Měřítko
Byt č.5 (3 N.P.)-VYTÁPĚNÍ			1:50
			č. výřezů
			10