



LEGENDA

- UT-PŘÍVOD 70°C
- UT-VRÁT 55°C
- Te=-15°C

V TOMTO BYTĚ JSOU STÁVAJÍCÍ NOVÉ ROZVODY TOPENÍ A PODKVENNÍ RADIÁTORŮ, KTERÉ ZŮSTANOU ZACHOVÁVANY, DO KOUPELNY A PŘEDSÁNĚ SE OSADÍ NOVÉ ŽEBŘÍKOVÉ RADIÁTORŮ (NAPRŮJ SE ZE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ UT)

±0,000= ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V CHODBĚ V BYTĚ Č.1

Výpracoval	Ing.Martin Trokan	Zodp. projektant	Ing.Martin Trokan	Tech. kontrola	Ing.Martin Trokan
Kreslil	Ing.Martin Trokan				
Investor	Fakultní nemocnice Olomouc,I.P.Pavlova 185/6,Olomouc				
Akce	K.ú.Nová Ulice, parc.č.401/2st. Objekt Ubytovny ul. Albertova 26 -stavební úpravy (rozvod ÚT) v bytech č. 1,3,5				
Obsah výkresu	Byt č.1 (1 N.P.)-VYTÁPĚNÍ				
Měřítko	1:50	Č. výřezu	4		