

POZNÁMKY:

Regulátor PXC52 je stávající.

Prodrátování rozvaděče, pokud není uvedeno jinak, se nemění.

Na výkrese jsou označeny pouze změny nebo nová zařízení.

Nová zařízení mají označení stejné jako původní, stejně tak jsou zachována čísla kabelů k nim.

Napojení všech nových zařízení se provede novými kabely napojenými na stávající svorky.

Provede se úprava zapojení pro nový ventil SE3.

Ostatní úpravy zapojení jsou popsány v TZ.

