

Kompaktní modul pro ohřev ÚT
(voda-voda)
o výkonu: ÚT 2350 kW

LEGENDA:

- NOVÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ HV – PRIMÁR
- NOVÉ ZPĚTNÉ POTRUBÍ HV – PRIMÁR
- NOVÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT – SEKUNDÁR
- NOVÉ ZPĚTNÉ POTRUBÍ ÚT – SEKUNDÁR
- NOVÉ POJISTNÉ POTRUBÍ

MUKp	MEZIPŘÍRUBOVÁ UZ. KLAPKA S PŘEVODEM
F	FILTR
M	MANOMETR
R	TRUBKOVÝ PŘECHOD (REDUKCE)
ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA

HORKÁ VODA 130 °C ... PN 25
TEPLÁ TOPNÁ VODA max.80 °C ... PN 6
ZKUŠEBNÍ TLAK DLE ČSN 06 0310

KAČER a SEER projekce, engineering U Borského parku 3, 301 00 Plzeň www.kacer-seer.cz	VEDOUCÍ PROJEKTANT:	INVESTOR: PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., DOUBRAVECKÁ 2760/1, PLZEŇ	
	ZODP. PROJEKTANT: KAČER		
SO/PS: VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	VYPRACOVAL: SEER	Z. ČÍSLO: 1901/3316	FORMÁT:
STAVBA: VS 2L E. Krásnohorské 12a - rekonstrukce ohřevu ÚT		PROFESE: TECHNOLOGICKÁ ČÁST	
		DATUM: 01/2019	MĚŘÍTKO: 1:25
OBSAH: Řezy, pohledy KS-19-01-3318		STUPEŇ: DPS	POŘADÍ: D.1.4