

DOPLŇUJÍCÍ VÝKRESY:

- KS-19-01-3332 - Půdorys - detail
- KS-19-01-3333 - Řezy, pohledy
- KS-19-01-3334 - Demontáže - schéma
- KS-19-01-3335 - Montážní schéma

LEGENDA:

- ZAŘÍZENÍ URČENÉ K DEMONTÁŽI
- POTRUBÍ URČENÉ K DEMONTÁŽI
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ HV – PRIMÁR
- STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÉ POTRUBÍ HV – PRIMÁR
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT – SEKUNDÁR
- STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÉ POTRUBÍ ÚT – SEKUNDÁR

RV REGULAČNÍ VENTIL
MT MĚŘENÍ TEPLA

HORKÁ VODA 130 °C ... PN 25
TEPLÁ TOPNÁ VODA max.80 °C ... PN 6
ZKUŠEBNÍ TLAK DLE ČSN 06 0310

KAČER a SEER projekce, engineering
U Borského parku 3, 301 00 Plzeň
www.kacer-seer.cz

PROJEKT RS	VEDOUCÍ PROJEKTANT:	INVESTOR: PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., DOUBRAVECKÁ 2760/1, PLZEŇ	
	ZODP. PROJEKTANT: KAČER		
SO/PS: VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	VYPRACOVAL: SEER	Z. ČÍSLO: 1901/3331	FORMÁT:
STAVBA: VS 3B Heyrovského 32 - rekonstrukce ohřevu ÚT		PROFESE: TECHNOLOGICKÁ ČÁST	
		DATUM: 01/2019	MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH: Půdorys - stávající stav KS-19-01-3331		STUPEŇ: DPS	POŘADÍ: D.1.2