

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/641288/19/VZKÚ/Bit

Sp. zn.: S-SMO/480691/19/VZKÚ/6

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2019-11-15

**Veřejná zakázka „Expozice makaků lvích, gibbonů a kopytníků“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dotaz č. 1:**

Požadujeme upřesnit typ pohledového betonu u expozice gibbonů a kopytníků – povrch betonu má být vytvořen otiskem formy, bedněním nebo speciální matricí?

**Odpověď:**

Pohledový beton bude typové třídy PB2 v hladkém provedení – povrch betonu bude vytvořen bedněním.

**Dotaz č. 2:**

Povrch betonů má být upraven v měkkém stavu, nebo upraven v tvrdém stavu?

**Odpověď:**

Povrchy pochůzích ploch, kde je určen druh specifické úpravy jejich povrchu, budou upraveny v měkkém zavadlém stavu a to v technologii raženého betonu. Ostatní svislé a vodorovné plochy betonových konstrukcí, kde je určen specifický druh jejich povrchu, budou upraveny v tvrdém stavu a to následnou aplikací technologického souvrství pro vytvoření imitace povrchu umělých skal nebo imitace kamenného zdiva.

**Dotaz č. 3:**

U objektu SO 02 - 02 položky č. 84, 85 výztuž jsou dle našeho názoru zdvojené.

**Odpověď:**

V položce č. 84 je popis železobetonu včetně informativního uvedení druhu výztuže, kterou je beton vyztužen. V položce č. 85 je následně stanoveno množství této výztuže, které bude v této položce oceněno.

**Dotaz č. 4:**

U objektu SO 11 položka č. 29 monolitické schodiště – chybí výkresová dokumentace tohoto schodiště. Prosíme o její doplnění.

**Odpověď:**

Schodiště v SO 11 je znázorněno na výkresech půdorysu a na výkresech jednotlivých řezů 3-3, 5-5, 6-6 tohoto objektu. Doplnujeme projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3. EXPOZICE GIBONŮ A KOPYTNÍKŮ o složku Vysvětlení ZD č. 4, která obsahuje samostatný výkres tohoto schodiště v SO 11 – viz

(ZP\_Priloha\_4\_173\_2019\_Projektové\_dokumentace\_verze\_4) pod názvem **Příloha č. 4 – Projektové dokumentace**.

**Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je pro zpracování nabídky závazné!**

**Ing. Eva Seborská**  
vedoucí odboru  
veřejných zakázek a kapitálových účastí

*„podepsáno elektronicky“*