

Č. j.: MMP/365894/19

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 7

ve smyslu ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Zátiší – revitalizace území Línská - Kreuzmannova**

Evidenční číslo zakázky: **Z2019-034663**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 14.11.2019 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Žádost dodavatele č. 1:

V projektové dokumentaci stavební části - výkres ŘEZ A, jsou kresleny protipožární podhledy na chodbách ve všech třech podlažích.

Ve výkazu výměr jsou započteny pouze dvě podlaží u položky podhledu a souvisejících položek. Týká se všech bytových domů.

Žádáme o informaci, zda platí výkaz výměr, či projektová dokumentace.

211	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m ³ jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m2	17,52000		0,00000
-----	---	-----------	---	----	----------	--	---------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.
3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m² plochy samostatného požárního předělu.
4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

PSC

5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.

VV společné prostory

VV SDKpodhled (3,96+4,8)*2 17,52000

Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

Zadavatel na dotaz účastníka uvádí, že sádrokartonový podhled bude ve všech třech podlažích tak, jak je vyznačeno v projektové dokumentaci.

Zadavatel provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „Soupis“), ve kterém doplnil protipožární podhledy ve všech třech podlažích u všech bytových domů.

Jako přílohu č. 1 Vysvětlení zadavatel poskytuje všem dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>, aktualizovaný Soupis (dále jen „Aktualizovaný soupis“) s označením „18TUOIN11_Příloha č. 1 VZD č. 7 – aktual. soupis“.

Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento Aktualizovaný soupis.

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 06.12.2019 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 18.11.2019 odeslal k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek formulář F14 Oprava – oznámení změn nebo dodatečných informací pod evidenčním číslem formuláře F2019-041243, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

Příloha č. 1a: Aktualizovaný soupis.pdf (k dispozici na profilu zadavatele)

Příloha č. 1b: Aktualizovaný soupis. xml (k dispozici na profilu zadavatele)

V Plzni dne 18.11.2019

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP