Vypracoval :	Zodpovědné :	Kreslil :	Měř. č.:
Měř. čas/ČK	Měř. čas/ČK	Měř. čas/TEXT	1:100
Zpracovatel :	Stavební inženýrské služby		
Zemní :	Okr. :	HRADEC KRÁLOVÉ	
Akce :	**ODLEHČOVACÍ SLUŽBA**		
	HOKOVKA ULICE, HRADEC KRÁLOVÉ		
Objekt :	SO 01 ODLEHČ OS	Čísla:	2.06.2020
Oddíl :	D.1.1.4.1 ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE	Měřítko :	1:50

VODOVOD - IZOMETRIE

Stupeň :	DPS
Datum :	03/2019
Číslo :	1206/18
Přeložil :	

D.1.1.4.18

Hradecká 1285/27, 500 03 Hradec Králové
Tel: 495240472, 495240170
Fax: 495240171
info@ekn.cz www.ekn.cz

±0,000=231,400

1. MATERIÁL POTRUBÍ VODOVODU:
   - SV: PP-RCT
   - TV,C: VICEVRSTVÉ PP-RCT/PP-RCT + VLÁKNA/PP-RCT
   - POŽÁRNÍ VODA: OCEL POZINK
   - PŘÍPOJKA: PEHD
2. UVEDENÉ DÉLKOVÉ POTRUBÍ VYJADŘUJÍ SVĚTLOSTI VZTAŽENOU K VNITŘNÍMU PROMĚRU DN/ID.
3. POLOHU REVIZNÍCH A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ REALIZOVAT Z PP-RCT.
4. VYPOUŠTĚCÍ ARMATURY OSADIT V NEJNIŽŠÍCH BODECH POTRUBNÍCH TRAS.
5. REVIZNÍ DVEŘKA JSOU DODÁVKOU STAVBY.

ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VODY OH



VODOVODNÍ PŘÍPOJKA



LEGENDA:

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- POŽÁRNÍ VODOVOD
- VODOVODNÍ ŘAD (PŘÍPOJKA)
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA

PD[MB]:

PPR 54 - 63x5,8	(SV)
PPR 15 - 20x3,4	
PPR 20 - 25x3,8	
PPR 25 - 32x4,4	
PPR 32 - 40x5,5	
PPR 40 - 50x6,9	
PPR-F 50 - 63x8,6	
PPR-F 15 - 20x2,8	
PPR-F 54,2	(TV,C)
PPR-F 20 - 25x3,5	
PPR-F 25 - 32x4,4	
PPR-F 32 - 40x5,5	
PPR-F 40 - 50x6,9	
PPR-F 50 - 63x8,6