

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Agroprojekce Litomyšl s.r.o.  
Rokycanova 114/IV  
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/18/12669/Me/0

VYŘIZUJE/LINKA  
Jakub Medek/735  
Václav Králíček/606643441

HRADEC KRÁLOVÉ  
02.05.2018

## **Stavební úpravy – rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují**

Dne 21.03.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o vydání stanoviska pro stavební povolení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou Agroprojekce Litomyšl s.r.o. (05/2018) se jedná o rekonstrukci nádrže na pozemku p.č. 215 v k.ú. Vrchoviny. Cílem projektu je provést odbahnění nádrže na cca 342 m<sup>2</sup>. Předpokládaný objem sedimentu je cca 234,6 m<sup>3</sup>. Jako výpustné zařízení bude osazen nový prefabrikovaný dvoudlužový požerák, který umožní případnou manipulaci s vodní nádrží. Od výpustného zařízení je navrženo výpustné potrubí PVC500/14,6/1000 mm v délce 64 m. Břehy nádrže budou až po úroveň normální hladiny opevněny kamennou rovinaninou ve sklonu 1:2. Kamenná rovinanina je opřena o základovou patku hl. 60 cm. Sklony svahů patky jsou 1:1. Sklon urovnaného líce kamenné rovinaniny je 1:2. Bezpečnostní přeliv je řešen pomocí osazeného potrubí PVC 300/7,7/1000 mm délky 11,0 m. Toto potrubí nahrazuje potrubí stejného průměru.

Stavebníkem akce je Nové Město nad Metují.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_2390 - Rozkoš a Rovenský potok od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 617189, X: 1027473.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem a konstatujeme následující:
- Navrhovaný záměr bude proveden v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže, TNV 75 2401 – Vodní nádrže a zdrže, ČSN 75 2310 – Sypané hráze, TNV 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni, TNV 75 2415 – Suché nádrže.
  - Stavba bude provedena dle předložené PD
  - V místě výustního objektu je koryto vodního toku Rozkoš (IDVT: 10100691) upravené dlažbou z lomového kamene, po dokončení stavby bude opevnění uvedeno do původního stavu a protokolárně předáno správci toku.
  - Upozorňujeme Vás na § 52 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách a změně některých zákonů (Vodní zákon), Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi.
  - Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu stavby nebyla ohrožena jakost povrchových vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, a aby

nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku.


- Odtěžením nánosů nesmí být narušena těsnost a stabilita vodní nádrže ani hrázového tělesa.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se bude navrhovaný záměr dotýkat majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik ( p.p.č. 1005 k.ú. Vrchoviny). Požadujeme provést majetkoprávní vypořádání (kontaktní osoba – pí. Kottová, tel. 495 088 115, kottovai@pla.cz.**

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že náš podnik neponese zodpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
**500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**  
(6)



Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

**Na vědomí**  
PL Z1 – Jablonec nad Nisou

Příloha  
1x PD