

NIPI -042 St.úpr.ul.Nahořanská Nové Město n.Met.,lokál.zúž.chod.doc HIGHWAY DESIGN, s.r.o Okružní 948/7 500 03 Hradec Králové 3	NIPI ČR, o.s. ch.František Laub
--	--

Vaše žádost ze dne:
25.10.2018Naše značka:
095180042
Sch/042/2018Vyřizuje:
SchmiedHradec Králové dne:
07.11.2018**VĚC: Stavební úpravy chodníků v ulici NAHOŘANSKÁ- Nové Město nad Metují**
zúžení šířky chodníku na pozemku p.p.č. 727/4 v k.úz.Krčín**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili předloženou projektovou dokumentaci ve stupni ke stavebnímu řízení z hlediska Stavebního zákona č.225/2017Sb., a některých souvisejících zákonů a prováděcích vyhlášek a zejména **Vyhlášky č.398/2009 Sb.**, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Nové Město nad Metují,k.ú.Krčín (706434),okres Náchod, kraj Královéhradecký

Investor: Nové Město nad Metují,nám.Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Projektant: HIGHWAY DESIGN,s.r.o Hradec Králové – Ing.Jiří Nývlt.

Č. zakázky: 14/s/2018

Datum: 10.2018

Předmětem předložené dokumentace stavebního objektu **SO-101** jsou **stavební úpravy chodníku v ul. Nahořanská v km.27,688** na pozemku p.p.č.727/4 v k.ú.Krčín. **Návrh řeší lokální zúžení chodníku v km.27,688** na pozemku p.p.č.727/4 v k.ú.Krčín z důvodu umístění stávajícího sloupu vrchního vedení NN do betonové patky. **Komunikace pro chodce** je v tomto místě **zúžená na šířku 1,25 m** v délce 1,2 - 2,0 m. Zúžení chodníku je v souladu s ČSN 73 6110 čl. 10.1.2.2.. Část betonové patky sloupu vrchního vedení NN zasahující do chodníku **narušuje přirozenou vodící linii a vytváří pro chodce - osoby se zrakovým postižením překážku.**

P O Ž A D A V E K :

Z hlediska plnění požadavků Vyhlášky č. 398/2009 Sb. - Příloha č.1, oddíl 1.2 odst.1.2.0 a oddíl 1.2.1, odst.1.2.1.1. požadujeme úpravu přirozené vodící linie v dané lokalitě tak,aby tato linie přirozeně **navazovala** k rohům části betonové patky sloupu vedení NN zasahující do chodníku.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle:
§2 odst. 1 písm. a) -stavba pozemních komunikací a veřejného prostranství

Závěr:

NIPI Bezbariérové prostředí,o.p.s schvaluje předloženou projektovou dokumentaci - lokální zúžení chodníku v km.27,688 na pozemku p.p.č.727/4 v k.ú. Krčín **ke stavebnímu povolení.**

Souhlasíme s vydáním stavebního rozhodnutí.**Antonín Schmied**

odborný konzultant pro bezbariérové užívání staveb

Královéhradecký kraj

(osvědčení č. KKS/0095/2009)