

HIGHWAY DESIGN, s. r. o.
Okružní 948/7
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / DNE
/ 22.10.2018

NAŠE ZNAČKA
1101000390

VYŘIZUJE / LINKA
Vondra / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Trutnov / 25.10.2018

**Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ V ULICÍCH
NA STRÁŽNICI A NAHOŘANSKÁ, k. ú. Krčín“**

ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.
- Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302 a PNE 33 3301.
- Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.