

Č. j.: MMP/381861/19

## Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 8

ve smyslu ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Zátiší – revitalizace území Línská - Kreuzmannova**

Evidenční číslo zakázky: **Z2019-034663**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**  
IČO: 000 75 370  
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00  
  
Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 27.11.2019 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

### **Žádost dodavatele č. 1:**

Dotaz č.1 - SO D.1.4.4.C Nové kanalizační přípojky I.etapa – jsou napojeny jen 3 objekty-ostatní objekty nebudou napojeny na splaškovou kanalizaci? na další objekty pro výstavbu v I. etapě není PD ani položky ve VV – rozdíl oproti vodovodním přípojkám který by se měl pravděpodobně shodovat je 6 ks

#### **Kanalizační přípojky - ETAPA 1 - 3 ks**

PŘÍPOJKA KP 01 KT 150 délka 14,7 m

PŘÍPOJKA KP 02 KT 150 délka 18,8 m

PŘÍPOJKA KP VSKT 150 délka 15,0 m + 3,8 m

#### **Vodovodní přípojky - ETAPA 1 - 9 ks**

PŘÍPOJKA VP 01 9,04 m , PŘÍPOJKA VP 02 10,20 m

PŘÍPOJKA VP 03 19,17 m, PŘÍPOJKA VP 04 31,17 m

PŘÍPOJKA VP 05 24,21 m , PŘÍPOJKA VP 06 23,66 m

PŘÍPOJKA VP 07 23,83 m, PŘÍPOJKA VP 18 17,05 m

PŘÍPOJKA VP VS 20,5 m

### **Odpověď na žádost dodavatele č. 1:**

Na dotaz dodavatele zadavatel uvádí, že kanalizační přípojky, které nejsou obsažené v projektové dokumentaci, nejsou předmětem díla.

### **Žádost dodavatele č. 2:**

Dotaz č.2 - SO D.1.4.5.C Nové kanalizační přípojky II.etapa – není ve VV ani PD budou napojeny na splaškovou kanalizaci objekty pro II.etapu? – rozdíl oproti vodovodním přípojkám který by se měl pravděpodobně shodovat je 10 ks

#### **Vodovodní přípojky ETAPA 2 - 10 ks**

PŘÍPOJKA VP 08 16,11 m, PŘÍPOJKA VP 09 9,78 m

PŘÍPOJKA VP 10 14,29 m, PŘÍPOJKA VP 11 8,83 m

PŘÍPOJKA VP 12 13,98 m, PŘÍPOJKA VP 13 15,00 m  
PŘÍPOJKA VP 14 22,63 m, PŘÍPOJKA VP 15 23,28 m  
PŘÍPOJKA VP 16 15,56 m, PŘÍPOJKA VP 17 22,29 m

**Odpověď na žádost dodavatele č. 2:**

Zadavatel odkazuje na odpověď na žádost dodavatele č. 2.

**Žádost dodavatele č. 3:**

Dotaz č.3 - SO 53.1-1 Komunikace pozemní úpravy I.etapa – v rámci Sanace je uvažováno odtěžení v tl 0,5 m přemístění na mezideponii, zpětné naložení výkopku, přemístění do sanace – a pravděpodobně chybí uložení zpět do tělesa komunikace , aby po té mohla být zřízena Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (stabilizace) dle položky č.55. Dle vysvětlení ve VV není v položce č.55 viz bod č.2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. Tímto žádáme doplnění zřízení násypů neuhutněných nebo rozprostření zeminy v místě sanace komunikace.

**Odpověď na žádost dodavatele č. 3:**

Zadavatel provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „Soupis“), do kterého doplnil položku 171201101 Zřízení násypů neuhutněných z jakékoli zeminy.

Jako přílohu č. 1 Vysvětlení zadavatel poskytuje všem dodavatelům prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>, aktualizovaný Soupis (dále jen „Aktualizovaný soupis“) s označením „18TUOIN11\_Příloha č. 1 VZD č. 8 – aktual. soupis“.

Dodavatelé jsou povinni jako součást své nabídky předložit tento Aktualizovaný soupis.

**Žádost dodavatele č. 4:**

Dotaz č.4 - SO 53.2-1 Komunikace pozemní úpravy II.etapa – v rámci Sanace je uvažováno odtěžení v tl 0,5 m přemístění na mezideponii, zpětné naložení výkopku, přemístění do sanace – a pravděpodobně chybí uložení zpět do tělesa komunikace , aby po té mohla být zřízena Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (stabilizace) dle položky č.53. Dle vysvětlení ve VV není v položce č.53 viz bod č.2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. Tímto žádáme doplnění zřízení násypů neuhutněných nebo rozprostření zeminy v místě sanace komunikace.

**Odpověď na žádost dodavatele č. 4:**

Zadavatel odkazuje na odpověď na žádost dodavatele č. 3.

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do:

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.12.2019 v 10:00 hodin.**

**Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.**

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 29.11.2019 odeslal k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek formulář F14 Oprava – oznámení změn nebo dodatečných informací pod evidenčním číslem formuláře F2019-042754, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

Příloha č. 1a: Aktualizovaný soupis.pdf (k dispozici na profilu zadavatele)

Příloha č. 1b: Aktualizovaný soupis. xml (k dispozici na profilu zadavatele)

V Plzni dne 29.11.2019

**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP