


Legenda - silnoprúd:

- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A, 230V, IP20
- SVítidlo
- Vypínač jednopólový pod omítku, IP20, řaz.1
- Vypínač lustrový pod omítku, IP20, řaz.5
- Pohybové tlačítko (ovládání osvětlení)
- Vývod třířázdový
- Vývod jednořázdový
- Stávající rozváděč
- Ochranné pospojování kabelem CY 4mm²

Poznámka:

Výška umístění zásuvek v obytných místnostech - střed 0,25m nad podlahou, v koupelně dolní okraj 1,2m nad podlahou. Výška umístění vypínačů a přepínačů - střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí - nad čistou podlahou. Transformátory pro bodová svítidla budou uloženy v podhledu. Koncové prvky přístrojů (zásuvky, vypínače) budou v provedení na základě rozhodnutí investora.



REVIZE	POPS	DATUM	
R.1.			
R.2.			
R.3.			
PROJEKTANT ČÁSTI:			
ID et A			GEFOS a.s. Kundratka 17 180 82 Praha 8 IČO: 256 84 213
STÁVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. KŘENOVA 7, PRAHA 6, 162 00 603 551 462 h-p@volny.cz			
ELEKTROINSTALACE			
ČÁST: ODPovědný projektant: ING. JAROSLAV JANĚČEK			
PROJEKTANT: DAVID PRACHAŘ			
ÚČEL:		DATUM: 07/2019	FORMÁT: 2x A4
DPS		Č. ZAKÁZKY: 5519 007	MĚŘÍTKO: 1:100
STAVEBNÍK: Statutární město Hradec Králové Československé armády č.p.408 502 00 Hradec Králové			
STAVBA: NÁSTAVBA A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ MANDYSOVA Mandysova 1434, 500 02 Hradec Králové p.č.st. 2574, k.ú. Nový Hradec Králové [647187]			
OBSAH:		Č. VYKRESU:	Č. PARÉ:
PŮDORYS 3.NP		D.1.4.–ELE–04	