



Legenda - silnoproud:

- Jednofázová zásuvka pod omítku, 16A, 230V, IP20
- Světlo
- Vypínač jednofázový pod omítku, IP20, fáz.1
- Pohybové tlačítko (ovládání osvětlení)
- Vývod třífázový
- Vývod jednofázový
- Stávající rozváděč
- Ochranné pospjení kabelem CY 6mm²

Poznámka:

Výška umístění zásuvek v obytných místnostech - střed 0,25m nad podlahou, v koupelně dolní okraj 1,2m nad podlahou. Výška umístění vypínačů a přepínačů - střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí - nad čistou podlahou. Transformátory pro bodová svítidla budou uloženy v podhledu. Koncové prvky přístrojů (zásuvky, vypínače) budou v provedení na základě rozhodnutí investora.

REVIZE	POPIS	
R.1.		
R.2.		
R.3.		
PROJEKTANT ČÁSTI:		
STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. KŘENOVA 7, PRAHA 6, 162 00 603 551 462 h-p@volny.cz		
ČÁST: ELEKTROINSTALACE		GEFOS a.s. Kundratka 17 180 82 Praha 8 IČO: 256 84 213
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAROSLAV JANĚČEK		
PROJEKTANT: DAVID PRACHAŘ		
ÚČEL:	DATUM: 07/2019 FORMÁT: 2x A4 Č. ZAKÁZKY: 5519 007 MĚŘÍTKO: 1:100	
STAVEBNÍK: Statutární město Hradec Králové Československé armády č.p.408 502 00 Hradec Králové		
STAVBA: NÁSTAVBA A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ MANDYSOVA Mandysova 1434, 500 02 Hradec Králové p.č.st. 2574, k.ú. Nový Hradec Králové [647187]		
OBSAH: PŮDORYS 2.NP		Č. VÝKRESU: Č. PARÉ: D.1.4.-ELE-03