




Příspěvková organizace zapsaná v OR
U Krajského soudu v Hradci Králové,
Oddíl Pr vložka 52
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 495 402 654 - ústředna
e-mail: info@tshk.cz
www.tshk.cz

Magistrát města Hradec Králové
Odbor správy majetku města
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Váš dopis značky / ze dne
12.7.2019

naše značka
TSHK/1560/E/19

vyřizuje / linka
Bc. Třeštík/731131221  Hradec Králové
9.8.2019

Věc: Souhrnné vyjádření pro SMHK z hlediska správy (budoucí správy) majetku města k „Stavební úpravy v objektu ZŠ Mandysova v Hradci Králové“, pavilonu A, B, bezbariérovým přístupům do budovy jsou navrženy přístupové rampy, bezbariérové propojení jednotlivých podlaží pavilonu instalací výtahů, přístavbě a nástavbě spojovací chodby s umístěním výtahu, ke stavbě WC pro imobilní, stavebním úpravám a modernizaci odborných učeben, p.č.st.2574, p.p.č. 539/3, 539/4, 560/1, 560/44, 560/47, 560/53, ulice Mandysova čp. 1434, k.ú. Nový Hradec Králové,

Žadatel: Statutární město Hradec Králové, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové

Zmocněnec: Gefos a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 7

vyjádření určeno k: územnímu, stavebnímu řízení, realizaci stavby, zřízení služebnosti,

Dokumentace:

- **typ:** projektová dokumentace
- **zpracovatel:** Gefos a.s., Kundratka 17, 180 82 Praha 7
- **zakázka č./datum:** 5519007/4.2018
- **stupeň:** DUR, DSP

Vyjádření střediska místních komunikací:

Bez připomínek, úpravy uvnitř areálu školy, bez zásahů do místních komunikací.				
Za správnost:				
Novotný Zbyněk	6.8.2019	495 402 673	606 680 411	novotny@tshk.cz

Vyjádření střediska veřejného osvětlení a dopravní signalizace:

Bez připomínek.				
Za správnost:				
Dušek Jakub	6.8.2019	495 402 667	731 131 205	dusek@tshk.cz

Vyjádření střediska stavební činnosti na budovách v majetku města:

Bez připomínek.				
Za správnost:				
Macák Petr Bc.	18.7.2019	495 402 671	603 560 164	macak@tshk.cz

Vyjádření správy městské zeleně:

- Z hlediska správy městské zeleně požadujeme dodržení následujících podmínek:
- V souvislosti se stavbou a během stavby požadujeme postupovat v souladu s § 7 odst. 1) zák.č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Prováděné práce musí být v souladu s ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích).

- Na plochách veřejné zeleně není přípustné deponování stavebních materiálů a zřizování stavenišť min. v prostoru kořenové zóny dřevin. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohrazené okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
- V prostoru kořenové zóny stávajících dřevin není v souvislosti se stavbou přípustné sejmutí ani navážka zeminy.
- Stávající dřeviny budou v průběhu stavby vhodným způsobem chráněny před mechanickým poškozením!
- Za případné vzniklé škody na zeleni zodpovídá investor této stavby!
- na plochy veřejné zeleně není přípustný vjezd jakýmkoli mechanismy, vč. parkování.
- Investor stavby je zodpovědný, že v průběhu stavby nedojde k znečišťování okolních ploch veřejné zeleně použitým stavebním materiálem.
- Dotčené travnaté plochy požadujeme po ukončení stavby ohumusovat vrstvou humusu v min. tl. 10 cm, vyrovnat, vyrovnání terénu u obrubníků by mělo být v kyprém stavu zároveň s obrubou, oset parkovou travní směsí a zaválcovat. Před vlastním ohumusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky a kameny!
- Po ukončení stavby požadujeme dotčené plochy uvést minimálně do původního stavu a předat správě měst. zeleně TS HK zpět do péče. Viz telefon níže

Za správnost:

Maternová Daniela	17.7.2019	495 402 644	727 891 023	maternova@tshk.cz
-------------------	-----------	-------------	-------------	-------------------

Vyjádření vodohospodáře a střediska městského mobiliáře:

Bez připomínek.

Pozor: V místech se může nacházet neznámá dešťová kanalizace. V případě jejího nalezení požadujeme tuto skutečnost oznámit pověřenému pracovníkovi (tel. viz níže) a je nepřipustné jakékoli její poškození.

Za správnost:

Meravá Jana		495 402 658	731 131 219	merava@tshk.cz
-------------	--	-------------	-------------	----------------

Vyjádření úseku technického dohledu nad majetkem SMHK:

Bez připomínek.

Za správnost:

Bc. Třeštík Rostislav		495 402 645	731 131 221	trestik@tshk.cz
-----------------------	--	-------------	-------------	-----------------

Upozornění: Toto vyjádření nenahrazuje souhlas majitele pozemku! Vyjádření se vztahuje pouze na pozemky a nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Hradce Králové.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho podpisu.


 Ing. Tomáš Pospíšil
 ředitel organizace


TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ
 Na Brně 362
 500 01 Hradec Králové
 tel. 495 402 654
 IČ: 64608447 DIČ: CZ64608447
 Zaps. v OR u Krajského soudu v HK oddíl B vložka 52