



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/217070/2019/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová
TELEFON: 495 707 685; 725 644 291
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 04. 12. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové**

Veřejná zakázka číslo: Z2019-036130, MMHKTA201900000079
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: podlimitní režim

Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární zástupce: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje na základě dotazů účastníků 8. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove> - Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dotaz č. 54

Výkaz výměr obsahuje položku č. 44 D+M vynášecí ocelové konstrukce pro skladbu S12 vč. povrchové úpravy, vč. všech spojovacích a kotevních prvků. Dle projektové dokumentace by tato položka měla být již obsažena v pol. 201 D+M ocelové konstrukce vč. všech kotevních a spojovacích prvků, vč. nátěru. Žádáme o kontrolu. Pokud by to tak nebylo, tak žádáme o doplnění specifikace této ocelové konstrukce.

Odpověď:

Vynášecí ocelová konstrukce je součástí položky 201 – viz upravený soupis prací, který je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 55

V technické zprávě je uvedeno, že okna v kanceláři, ošetrovně a čajovně budou opatřena vnitřními žaluziemi barvy bílé. Ve výkazu výměr ani ve výpisu oken tyto žaluzie nejsou

uvedeny. Žádáme o kontrolu.

Odpověď:

Žaluzie jsou součástí položky okna, v této položce budou i oceněny - viz upravený výpis oken, který je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 56

Ve výpisu prvků jsou zobrazeny prvky vybavení s ozn. VYB 04, VYB 05 bez nějaké bližší specifikace. Žádáme o doplnění specifikace, tj. výšky, šířky, délky jednotlivých prvků, nabízených variant je mnoho.

Odpověď:

V upraveném výpisu prvků, který je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace, je doplněna specifikace uvedených položek.

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavateli byly dne 29.11.2019 a 02.12.2019 doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Vzhledem ke stávajícímu datu otevírání obálek (10.12.2019) konstatuje zadavatel, že dotazy byly doručeny až po lhůtě, ve které je zadavatel dle § 98 ZZVZ povinen odpovědi poskytnout. Zadavatel se přesto rozhodl vysvětlení zadávací dokumentace podat a prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby s ohledem na § 98/1, a) ZZVZ činila nejméně 5 pracovních dní od uveřejnění tohoto vysvětlení.

Lhůta pro podání nabídek tedy nově končí dne 12.12.2019 v 10.00 hod.

Formulář CZ04 Oprava národního formuláře, obsahující prodlouženou lhůtu pro podání nabídek (a další s ní související termíny), byl odeslán k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.

Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění

podepsáno elektronicky ověřeným podpisem

.....
Ing. Miroslav Roubal

vedoucí investičního odboru

Přílohy

Příloha č. 1 - 20181611001Z3 - Tělocvičná hala TJ Sokol Pouchov v Hradci Králové [zadání]

Příloha č. 2 - D.1.1.b)11 VÝPIS OKEN Z2

Příloha č. 3 - D.1.1.b)13 VÝPIS PRVKŮ - Z1