

U Smrkovické silnice 2263
397 01 PÍSEK
tel.: +420 382 730 111, GSM: +420 602 688 461
fax: +420 382 730 107
e-mail: teplarna.pisek@tpi.cz
www.tpi.cz

Firma je zapsána v OR
u Krajského soudu v Č. Budějovicích
oddíl B, vložka 640

Ing. Václav Feudl
Čechova 59/395
37001 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne
/ 03.06.2019

Naše značka
Vyj / 1024/405

Vyřizuje / linka
Ing. Smolar / 155

V Písku dne
19.06.2019

Věc: Vyjádření Teplárny Písek, a.s. k akci:
Zeyerova DKM pro V+K

V příloze Vám zasíláme situaci se zakreslením našich sítí. Upozorňujeme na dodržení ochranného pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění. Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5 m.

Dále je nutné dodržet normu pro nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení a souběhu podzemních sítí. Křížení se sítěmi Teplárny Písek, a.s. musí být vždy kolmé.

Před zahájením výkopových prací je povinností požádat o vytýčení tras.

Údaje o poloze sítí Teplárny Písek, a. s. jsou pouze orientační. Pro potřeby projektování je povinen projektant (investor) vykopat sondy a zjistit si tak přesnou polohu sítí.

Teplárna Písek, a.s. nenese žádnou hmotnou zodpovědnost za případné náklady vzniklé udáním nepřesné polohy svých sítí.

Při křížení, souběhu se zařízeními Teplárny Písek, a.s., vyzvat před zakrytím ke kontrole a provést zápis. Teprve pak je možné provést zához.

Toto vyjádření má platnost 6 měsíců od data vydání.

Vaši žádost můžete zadat také elektronicky z webových stránek Teplárny Písek, a.s.: www.tpi.cz – Vyjádření k existenci sítí.


S pozdravem

Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01 Písek
06



Ing. Josef Smolar
vedoucí ROT

Příloha: Situace se zakreslením sítí



Vysvětlivky:
(mapové přílohy)



Katastrální mapa



Def. body parcel



Def. body budov



RZM 1:100000



Teplo primár (rozvod)



Teplo sekundár (rozvod)



Teplo (objekt)



Sdělovací vedení



Elektřina (NN)



Voda (rozvod)



Voda (objekt)



Kanalizace



Skládka



Vlečka



Areál teplárny



Investiční záměry



Ochranné pásmo



Zájmové území

Pozn.: zakreslené rozvody teplárny jsou včetně sdělovacího kabelu.