



**Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor investiční**

Datum: 9. 12. 2019
JID: 200472/2019/KUUK
Číslo jednací: KUUK/169469/2019/INV
Spisová značka: KUUK/139821/2019/INV/VZ-INV/130/SP-80.18
Vyřizuje/linka: **Ing. Tomáš Klupák / 499**

Vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZZS ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a změnu a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona.

Zadavatel dne 5. 12. 2019 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v níže uvedeném znění a poskytuje následující odpověď:

Znění žádosti o vysvětlení:

1. V PD je uvedena na ležaté kanalizaci revizní šachta s čistícím kusem, toto však není obsaženo v předloženém VV. Doplní zadavatel uvedené položky do VV?
2. V PD pro dešťovou kanalizaci jsou uvedeny lapače HL600. Jejich dodávka a montáž není obsažena v předloženém VV. Doplní zadavatel uvedené položky do VV?
3. V předloženém VV v části ZTI nejsou uvedeny protipožární ucpávky prostupů potrubí. Doplní zadavatel potřebné položky do VV?
4. V TZ ZTI je uvedeno, že na odvodu kondenzátu budou osazeny zápachové uzávěrky se suchou klapkou. Jejich dodávka a montáž není obsažena v předloženém VV. Doplní zadavatel uvedené položky do VV?
5. Bude nutné ve stávajícím systému UT po realizaci nového topného systému nutné upravit nastavení pojišťovacích ventilů, velikost expanzních nádrží? Pokud ano, doplní tyto práce a dodávky zadavatel do předloženého VV?

Odpovědi zadavatele:

1. Pro vnitřní rozvody ZTI se tvarovky blíže nespecifikují (např. odbočky, redukce, kolena atd.). Cena bude stanovena na základě PD. Zadavatel nebude doplňovat soupis prací.
2. Zadavatel doplnil soupis prací v oddílu DI.3 – Doplnění ZTI položku č. 1 - Lapač střešních splavenin HL600 a položku č. 3 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m.
3. Všechna plastová potrubí o průměru větším než 30 mm, prostupující požárně dělicími stropy (kanalizační svislé potrubí K1 a K2), jsou vedeny v zaomítaných drážkách ve zdi a nemusí být opatřeny protipožárními manžetami. Informace v PBŘ je obecně platná pro volně přístupné prostupy požárně dělicími konstrukcemi – stropy.
4. Zadavatel doplnil soupis prací v oddílu DI.3 – Doplnění ZTI položku č. 2 - Zápachová uzávěrka pro kondenzát VZT DN50 a položku č. 3 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m.
5. Úpravu zabezpečovacího systému zdroje tepla vzhledem k malému (13 kW) navýšení výkonu topného okruhu nepředpokládáme.

Zadavatel dne 9. 12. 2019 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele v níže uvedeném znění a poskytuje následující odpověď:

Znění žádosti o vysvětlení:

Dobrý den, v Příloze k vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v přiloženém souboru "Příloha č. 1 Doplněný soupis prací" je ve stavebním objektu SO 100.02 Přístavba ASŘ+SČ v položce č. 339 Konstrukce zámečnické - Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2 zamčená buňka pro vložení jednotkové ceny. Cena za m2 nelze vepsat!

Prosíme o zaslání funkčního " VV ROO ZZS ÚK"

Odpověď zadavatele:

Ve vysvětlení zadavatele na doplňující dotazy ze dne 4. 12. 2019 je pod body 2 a 3 popsán způsob ocenění dodávky a montáže prosklených stěn. Účastník oceňuje pouze žlutě podbarvené buňky, ostatní údaje, tedy včetně průměrné ceny prosklených stěn se doplní automaticky.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace prodlužuje termín pro podání nabídek o jeden den:

Termín podání nabídek: dne 12. 12. 2019 do 13:00 hod.

Toto vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněno na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj>.

Doporučujeme všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele až do konce lhůty pro podání nabídek.

Přílohy:

1. Doplněný soupis prací

Ing. Tomáš Klupák,
odd. veřejných zakázek odboru INV