



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

Magistrat mesta HK

Doručeno: 12.11.2019

MMHK/202859/2019

listy: 1 přílohy: 1
druh: 11/sv:



mmhkes743dc011

VÁŠ DOPIS

ZN.: MMHK/196207/2019/IO/Aub
ZE DNE: 1.11.2019
NAŠE ZN.: SZ MMHK/196576/2019 ST2/Kru
NAŠE Č.j.: MMHK/199678/2019 ST2/Kru
VYŘIZUJE: Ing. Jana Krušinová
TEL.: 495 707 865
E-MAIL: jana.krusinova@mmhk.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 8.11.2019

SDĚLENÍ

Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební, jako příslušný stavební úřad, obdržel dne 4.11.2019 Váš dotaz ohledně nepodstatných odchylek od ověřené projektové dokumentace pro stavbu

Obnova Základní umělecké školy Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih Hradec Králové - přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonů, parkoviště, zpevněné plochy, vsakovací objekty, zemní kolektor (8 vrtů hloubky 150 m), Hradec Králové, Slezské Předměstí č.p. 838, Luční 8, na pozemku st. p. 1693/3, parc. č. 1993/1 v katastrálním území Slezské Předměstí.

Odchytky spočívají v neprovedení napojení závory parkoviště P2 na elektrickou požární signalizaci (EPS) a tedy vyloučení tohoto parkoviště z příjezdové cesty pro požární zásah na objektech SO.03 a SO.04. Pro příjezd k těmto objektům byly požárně bezpečnostním řešením (Ing.arch. Petr Hejtmánek, 09/2019) stanoveny nové trasy.

Na základě doložených podkladů a znalosti místních poměrů stavební úřad sděluje, že takové odchytky lze projednat v rámci kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního řízení dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.).

Ing. Jana Krušinová
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu



Obdrží:

Statutární město Hradec Králové, Investiční odbor magistrátu města, Československé armády
č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

WWW.HRADECKRALOVE.ORG